

令和7年度 庄西高区

採水地:五鹿屋公民館

項目 No	定期検査項目	基準値	単位	検査頻度	2025 4/2	2025 5/13	2025 6/3	2025 7/1	2025 8/5	2025 9/2	2025 10/7	2025 11/11
	気温		度		12.1	23.9	19.5	28.8	31.8	32.1	32.5	16.0
	水温		度		10.0	18.1	20.2	28.0	27.1	31.6	26.0	16.0
1	一般細菌	100	個/ml	月1回	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	不検出			不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム	0.003	mg/l	3年1回								
4	水銀	0.0005	mg/l									
5	セレン	0.01	mg/l									
6	鉛	0.01	mg/l									
7	ヒ素	0.01	mg/l									
8	六価クロム	0.02	mg/l	年4回								
9	亜硝酸態窒素	0.04	mg/l	3年1回								
10	シアン	0.01	mg/l	年4回	0.001未満			0.001未満			0.001未満	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	mg/l									
12	フッ素	0.8	mg/l									
13	ホウ素	1.0	mg/l									
14	四塩化炭素	0.002	mg/l									
15	1, 4-ジオキサン	0.05	mg/l	3年1回								
16	トランス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04	mg/l									
17	ジクロロメタン	0.02	mg/l									
18	テトラクロロエチレン	0.01	mg/l									
19	トリクロロエチレン	0.01	mg/l									
20	ベンゼン	0.01	mg/l									
21	塩素酸	0.6	mg/l		0.05未満			0.05未満			0.06	
22	クロロ酢酸	0.02	mg/l		0.002未満			0.002未満			0.002未満	
23	クロロホルム	0.06	mg/l		0.0042			0.0124			0.0165	
24	ジクロロ酢酸	0.03	mg/l		0.002未満			0.003			0.003	
25	ジブロモクロロメタン	0.1	mg/l		0.0011			0.0004			0.0010	
26	臭素酸	0.01	mg/l	年4回	0.001未満			0.001未満			0.001未満	
27	総トリハロメタン	0.1	mg/l		0.008			0.016			0.023	
28	トリクロロ酢酸	0.03	mg/l		0.003			0.006			0.007	
29	ブロモジクロロメタン	0.03	mg/l		0.0028			0.0030			0.0050	
30	ブロモホルム	0.09	mg/l		0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満	
31	ホルムアルデヒド	0.08	mg/l		0.005未満			0.005未満			0.005未満	
32	亜鉛	1.0	mg/l	3年1回								
33	アルミニウム	0.2	mg/l									
34	鉄	0.3	mg/l	月1回	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満
35	銅	1.0	mg/l									
36	ナトリウム	200	mg/l	3年1回								
37	マンガン	0.05	mg/l									
38	塩化物イオン	200	mg/l	月1回	6.5	3.6	3.7	3.6	3.6	4.0	4.4	4.4
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300	mg/l		25.7	21.6	19.2	19.6	21.3	22.3	26.7	30.0
40	蒸発残留物	500	mg/l									
41	陰イオン界面活性剤	0.2	mg/l									
42	ジェオスミン	0.00001	mg/l	3年1回								
43	2-メチルインボルネオール	0.00001	mg/l									
44	非イオン界面活性剤	0.02	mg/l									
45	フェノール類	0.005	mg/l									
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3	mg/l		0.3未満	0.3未満	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3
47	pH値	5.8~8.6			7.49	7.47	7.38	7.40	7.42	7.45	7.58	7.57
48	味	異常でない		月1回	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でない			異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5	度		0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁度	2	度		0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
	残留塩素		mg/l		0.4	0.3	0.2	0.4	0.3	0.2	0.3	0.3
	検査項目				23項目	11項目	11項目	23項目	11項目	11項目	23項目	11項目

※(残留塩素検査を含まない項目件数)

令和7年度 庄西中区

採水地:東野尻公民館

項目 No	定期検査項目	基準値	単位	検査頻度	2025 4/2	2025 5/13	2025 6/3	2025 7/1	2025 8/5	2025 9/2	2025 10/7	2025 11/11
	気温		度		11.8	22.7	18.9	28.6	32.7	31.0	30.0	14.0
	水温		度		8.8	14.4	16.3	22.4	21.4	29.3	23.8	15.5
1	一般細菌	100	個/ml	月1回	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	不検出			不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム	0.003	mg/l	3年1回					0.0003未満			
4	水銀	0.0005	mg/l						0.00005未満			
5	セレン	0.01	mg/l						0.001未満			
6	鉛	0.01	mg/l						0.001未満			
7	ヒ素	0.01	mg/l						0.001未満			
8	六価クロム	0.02	mg/l	年4回					0.002未満			
9	亜硝酸態窒素	0.04	mg/l	3年1回					0.004未満			
10	シアン	0.01	mg/l	年4回		0.001未満			0.001未満			0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	mg/l						0.14			
12	フッ素	0.8	mg/l						0.08			
13	ホウ素	1.0	mg/l						0.1未満			
14	四塩化炭素	0.002	mg/l						0.0002未満			
15	1, 4-ジオキサン	0.05	mg/l	3年1回					0.005未満			
16	トランス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04	mg/l						0.001未満			
17	ジクロロメタン	0.02	mg/l						0.001未満			
18	テトラクロロエチレン	0.01	mg/l						0.001未満			
19	トリクロロエチレン	0.01	mg/l						0.001未満			
20	ベンゼン	0.01	mg/l						0.001未満			
21	塩素酸	0.6	mg/l			0.05未満			0.001未満			0.05未満
22	クロロ酢酸	0.02	mg/l			0.002未満			0.002未満			0.002未満
23	クロロホルム	0.06	mg/l			0.0050			0.0123			0.0072
24	ジクロロ酢酸	0.03	mg/l			0.002未満			0.002			0.002未満
25	ジブロモクロロメタン	0.1	mg/l			0.0007			0.0008			0.0009
26	臭素酸	0.01	mg/l	年4回		0.001未満			0.001未満			0.001未満
27	総トリハロメタン	0.1	mg/l			0.008			0.017			0.011
28	トリクロロ酢酸	0.03	mg/l			0.003			0.006			0.005
29	ブロモジクロロメタン	0.03	mg/l			0.0024			0.0037			0.0033
30	ブロモホルム	0.09	mg/l			0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満
31	ホルムアルデヒド	0.08	mg/l			0.005未満			0.005未満			0.005未満
32	亜鉛	1.0	mg/l	3年1回					0.1未満			
33	アルミニウム	0.2	mg/l						0.04			
34	鉄	0.3	mg/l	月1回	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満
35	銅	1.0	mg/l						0.1未満			
36	ナトリウム	200	mg/l	3年1回					3.5			
37	マンガン	0.05	mg/l						0.005未満			
38	塩化物イオン	200	mg/l	月1回	6.6	3.8	3.7	3.6	3.6	4.0	4.4	4.3
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300	mg/l		27.4	22.9	21.0	20.6	22.5	23.5	27.0	31.0
40	蒸発残留物	500	mg/l						52			
41	陰イオン界面活性剤	0.2	mg/l						0.02未満			
42	ジェオスミン	0.00001	mg/l	3年1回					0.000002			
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001	mg/l						0.000001未満			
44	非イオン界面活性剤	0.02	mg/l						0.005未満			
45	フェノール類	0.005	mg/l						0.0005未満			
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3	mg/l		0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
47	pH値	5.8~8.6			7.40	7.40	7.34	7.39	7.36	7.37	7.49	7.47
48	味	異常でない		月1回	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でない			異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5	度		0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁度	2	度		0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
	残留塩素		mg/l		0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3
	検査項目				11項目	23項目	11項目	11項目	51項目	11項目	11項目	23項目

※(残留塩素検査を含まない項目件数)

令和7年度 庄西低区

採水地:高波公民館

項目 No	定期検査項目	基準値	単位	検査頻度	2025 4/2	2025 5/13	2025 6/3	2025 7/1	2025 8/5	2025 9/2	2025 10/7	2025 11/11
	気温		度		12.2	19.3	19.9	26.3	29.2	30.1	28.2	14.0
	水温		度		10.7	16.4	19.1	24.9	24.6	26.2	25.0	17.5
1	一般細菌	100	個/ml	月1回	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	不検出			不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム	0.003	mg/l	3年1回								
4	水銀	0.0005	mg/l									
5	セレン	0.01	mg/l									
6	鉛	0.01	mg/l									
7	ヒ素	0.01	mg/l									
8	六価クロム	0.02	mg/l	年4回								
9	亜硝酸態窒素	0.04	mg/l	3年1回								
10	シアン	0.01	mg/l	年4回			0.001未満			0.001未満		
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	mg/l									
12	フッ素	0.8	mg/l									
13	ホウ素	1.0	mg/l									
14	四塩化炭素	0.002	mg/l									
15	1, 4-ジオキサン	0.05	mg/l	3年1回								
16	トリス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04	mg/l									
17	ジクロロメタン	0.02	mg/l									
18	テトラクロロエチレン	0.01	mg/l									
19	トリクロロエチレン	0.01	mg/l									
20	ベンゼン	0.01	mg/l									
21	塩素酸	0.6	mg/l				0.05未満			0.12		
22	クロロ酢酸	0.02	mg/l				0.002未満			0.002未満		
23	クロロホルム	0.06	mg/l				0.0056			0.0151		
24	ジクロロ酢酸	0.03	mg/l				0.002未満			0.002		
25	ジブロモクロロメタン	0.1	mg/l				0.0007			0.0011		
26	臭素酸	0.01	mg/l	年4回			0.001未満			0.001未満		
27	総トリハロメタン	0.1	mg/l				0.009			0.021		
28	トリクロロ酢酸	0.03	mg/l				0.004			0.007		
29	ブロモジクロロメタン	0.03	mg/l				0.0024			0.0045		
30	ブロモホルム	0.09	mg/l				0.0002未満			0.0002未満		
31	ホルムアルデヒド	0.08	mg/l				0.005未満			0.005未満		
32	亜鉛	1.0	mg/l	3年1回								
33	アルミニウム	0.2	mg/l									
34	鉄	0.3	mg/l	月1回	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満
35	銅	1.0	mg/l									
36	ナトリウム	200	mg/l	3年1回								
37	マンガン	0.05	mg/l									
38	塩化物イオン	200	mg/l	月1回	6.8	3.8	3.7	3.6	3.6	4.1	4.5	4.4
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300	mg/l		28.4	23.7	20.8	20.8	23.5	24.6	27.5	31.4
40	蒸発残留物	500	mg/l									
41	陰イオン界面活性剤	0.2	mg/l									
42	ジェオスミン	0.00001	mg/l	3年1回								
43	2-メチルインボルネオール	0.00001	mg/l									
44	非イオン界面活性剤	0.02	mg/l									
45	フェノール類	0.005	mg/l									
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3	mg/l		0.3未満	0.3未満	0.3	0.3未満	0.3	0.3	0.3	0.3
47	pH値	5.8~8.6			7.50	7.54	7.51	7.55	7.50	7.52	7.64	7.64
48	味	異常でない		月1回	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でない			異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5	度		0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁度	2	度		0.1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
	残留塩素		mg/l		0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3
	検査項目				11項目	11項目	23項目	11項目	11項目	23項目	11項目	11項目

※(残留塩素検査を含まない項目件数)

令和7年度 庄東地区

採水地:安川配水場

項目 No	定期検査項目	基準値	単位	検査頻度	2025 7/1
	気温		度		29.8
	水温		度		22.3
1	一般細菌	100	個/ml	月1回	0
2	大腸菌	不検出			不検出
3	カドミウム	0.003	mg/l	3年1回	
4	水銀	0.0005	mg/l		
5	セレン	0.01	mg/l		
6	鉛	0.01	mg/l		
7	ヒ素	0.01	mg/l		
8	六価クロム	0.02	mg/l	年4回	
9	亜硝酸態窒素	0.04	mg/l	3年1回	
10	シアン	0.01	mg/l	年4回	0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	mg/l	3年1回	
12	フッ素	0.8	mg/l		
13	ホウ素	1.0	mg/l		
14	四塩化炭素	0.002	mg/l		
15	1, 4-ジオキサン	0.05	mg/l		
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04	mg/l		
17	ジクロロメタン	0.02	mg/l		
18	テトラクロロエチレン	0.01	mg/l		
19	トリクロロエチレン	0.01	mg/l		
20	ベンゼン	0.01	mg/l		
21	塩素酸	0.6	mg/l	年4回	0.06
22	クロロ酢酸	0.02	mg/l		0.002未満
23	クロロホルム	0.06	mg/l		0.0060
24	ジクロロ酢酸	0.03	mg/l		0.002未満
25	ジブロモクロロメタン	0.1	mg/l		0.0007
26	臭素酸	0.01	mg/l		0.001未満
27	総トリハロメタン	0.1	mg/l		0.009
28	トリクロロ酢酸	0.03	mg/l		0.003
29	ブロモジクロロメタン	0.03	mg/l		0.0021
30	ブロモホルム	0.09	mg/l		0.0002未満
31	ホルムアルデヒド	0.08	mg/l		0.005未満
32	亜鉛	1.0	mg/l	3年1回	
33	アルミニウム	0.2	mg/l		
34	鉄	0.3	mg/l	月1回	0.03未満
35	銅	1.0	mg/l	3年1回	
36	ナトリウム	200	mg/l		
37	マンガン	0.05	mg/l		
38	塩化物イオン	200	mg/l	月1回	3.6
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300	mg/l		23.7
40	蒸発残留物	500	mg/l	3年1回	
41	陰イオン界面活性剤	0.2	mg/l		
42	ジェオスミン	0.00001	mg/l		
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001	mg/l		
44	非イオン界面活性剤	0.02	mg/l		
45	フェノール類	0.005	mg/l		
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3	mg/l	月1回	0.3未満
47	pH値	5.8~8.6			7.54
48	味	異常でない			異常なし
49	臭気	異常でない			異常なし
50	色度	5	度		0.5未満
51	濁度	2	度		0.1未満
	残留塩素		mg/l		0.3
	検査項目				23項目

※(残留塩素検査を含まない項目件数)

令和7年度 庄東高区

採水地: 東別所公民館

項目 No	定期検査項目	基準値	単位	検査頻度	2025 5/13	2025 8/5	2025 11/11
	気温		度		22.2	32.7	18.0
	水温		度		15.0	23.1	16.0
1	一般細菌	100	個/ml	月1回	0	0	0
2	大腸菌	不検出			不検出	不検出	不検出
3	カドミウム	0.003	mg/l	3年1回			
4	水銀	0.0005	mg/l				
5	セレン	0.01	mg/l				
6	鉛	0.01	mg/l				
7	ヒ素	0.01	mg/l				
8	六価クロム	0.02	mg/l				
9	亜硝酸態窒素	0.04	mg/l				
10	シアン	0.01	mg/l	年4回	0.001未満	0.001未満	0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	mg/l	3年1回			
12	フッ素	0.8	mg/l				
13	ホウ素	1.0	mg/l				
14	四塩化炭素	0.002	mg/l				
15	1, 4-ジオキサン	0.05	mg/l				
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04	mg/l				
17	ジクロロメタン	0.02	mg/l				
18	テトラクロロエチレン	0.01	mg/l				
19	トリクロロエチレン	0.01	mg/l				
20	ベンゼン	0.01	mg/l				
21	塩素酸	0.6	mg/l	年4回	0.05未満	0.10	0.09
22	クロロ酢酸	0.02	mg/l		0.002未満	0.002未満	0.002未満
23	クロロホルム	0.06	mg/l		0.0020	0.0098	0.0051
24	ジクロロ酢酸	0.03	mg/l		0.002未満	0.002未満	0.002未満
25	ジブロモクロロメタン	0.1	mg/l		0.0009	0.0015	0.0014
26	臭素酸	0.01	mg/l		0.001未満	0.001未満	0.001未満
27	総トリハロメタン	0.1	mg/l		0.004	0.015	0.010
28	トリクロロ酢酸	0.03	mg/l		0.002未満	0.004	0.003
29	ブロモジクロロメタン	0.03	mg/l		0.0015	0.0037	0.0029
30	ブロモホルム	0.09	mg/l		0.0002	0.0002未満	0.0002未満
31	ホルムアルデヒド	0.08	mg/l		0.005未満	0.005未満	0.005未満
32	亜鉛	1.0	mg/l	3年1回			
33	アルミニウム	0.2	mg/l	年1回			
34	鉄	0.3	mg/l	月1回	0.03未満	0.03未満	0.03未満
35	銅	1.0	mg/l	3年1回			
36	ナトリウム	200	mg/l				
37	マンガン	0.05	mg/l				
38	塩化物イオン	200	mg/l	月1回	4.1	3.6	4.2
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300	mg/l		27.1	25.5	31.2
40	蒸発残留物	500	mg/l	3年1回			
41	陰イオン界面活性剤	0.2	mg/l				
42	ジェオスミン	0.00001	mg/l				
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001	mg/l				
44	非イオン界面活性剤	0.02	mg/l				
45	フェノール類	0.005	mg/l				
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3	mg/l	月1回	0.3未満	0.3未満	0.3未満
47	pH値	5.8~8.6			7.51	7.61	7.62
48	味	異常でない			異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でない			異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5	度		0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁度	2	度		0.1未満	0.1未満	0.1未満
	残留塩素		mg/l		0.4	0.2	0.3
	検査項目				23項目	23項目	23項目

※(残留塩素検査を含まない項目件数)

令和7年度 庄東中区

採水地:梅檀野公民館

項目 No	定期検査項目	基準値	単位	検査頻度	2025 4/2	2025 5/13	2025 6/3	2025 7/1	2025 8/5	2025 9/2	2025 10/7	2025 11/11
	気温		度		13.0	23.1	18.3	28.3	30.8	29.2	25.8	20.0
	水温		度		9.3	14.0	16.3	20.7	22.8	31.0	22.1	15.0
1	一般細菌	100	個/ml	月1回	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	不検出			不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム	0.003	mg/l	3年1回								
4	水銀	0.0005	mg/l									
5	セレン	0.01	mg/l									
6	鉛	0.01	mg/l									
7	ヒ素	0.01	mg/l									
8	六価クロム	0.02	mg/l	年4回								
9	亜硝酸態窒素	0.04	mg/l	3年1回								
10	シアン	0.01	mg/l	年4回	0.001未満			0.001未満			0.001未満	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	mg/l	3年1回								
12	フッ素	0.8	mg/l									
13	ホウ素	1.0	mg/l									
14	四塩化炭素	0.002	mg/l									
15	1, 4-ジオキサン	0.05	mg/l									
16	トリス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04	mg/l									
17	ジクロロメタン	0.02	mg/l									
18	テトラクロロエチレン	0.01	mg/l									
19	トリクロロエチレン	0.01	mg/l									
20	ベンゼン	0.01	mg/l									
21	塩素酸	0.6	mg/l	年4回	0.05未満			0.05			0.11	
22	クロロ酢酸	0.02	mg/l		0.002未満			0.002未満			0.002未満	
23	クロロホルム	0.06	mg/l		0.0020			0.0054			0.0078	
24	ジクロロ酢酸	0.03	mg/l		0.002未満			0.002未満			0.002未満	
25	ジブロモクロロメタン	0.1	mg/l		0.0011			0.0007			0.0015	
26	臭素酸	0.01	mg/l		0.001未満			0.001未満			0.001未満	
27	総トリハロメタン	0.1	mg/l		0.005			0.008			0.013	
28	トリクロロ酢酸	0.03	mg/l		0.002未満			0.003			0.004	
29	ブロモジクロロメタン	0.03	mg/l		0.0019			0.0020			0.0035	
30	ブロモホルム	0.09	mg/l		0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満	
31	ホルムアルデヒド	0.08	mg/l		0.005未満			0.005未満			0.005	
32	亜鉛	1.0	mg/l	3年1回								
33	アルミニウム	0.2	mg/l									
34	鉄	0.3	mg/l	月1回	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満
35	銅	1.0	mg/l	3年1回								
36	ナトリウム	200	mg/l									
37	マンガン	0.05	mg/l									
38	塩化物イオン	200	mg/l	月1回	5.9	4.0	3.7	3.6	3.6	4.0	4.0	4.1
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300	mg/l		29.4	26.9	21.4	23.4	25.2	26.5	31.0	30.9
40	蒸発残留物	500	mg/l	3年1回								
41	陰イオン界面活性剤	0.2	mg/l									
42	ジェオスミン	0.00001	mg/l									
43	2-メチルインボルネオール	0.00001	mg/l									
44	非イオン界面活性剤	0.02	mg/l									
45	フェノール類	0.005	mg/l									
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3	mg/l	月1回	0.3未満	0.3未満	0.3	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
47	pH値	5.8~8.6			7.49	7.46	7.49	7.53	7.49	7.51	7.52	7.51
48	味	異常でない			異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でない			異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5	度		0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁度	2	度		0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
	残留塩素		mg/l		0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3
	検査項目				23項目	11項目	11項目	23項目	11項目	11項目	23項目	11項目

※(残留塩素検査を含まない項目件数)

令和7年度 庄東低区

採水地:東般若公民館

項目 No	定期検査項目	基準値	単位	検査頻度	2025 6/3	2025 9/2
	気温		度		17.8	30.5
	水温		度		18.0	31.2
1	一般細菌	100	個/ml	月1回	0	0
2	大腸菌	不検出			不検出	不検出
3	カドミウム	0.003	mg/l	3年1回		
4	水銀	0.0005	mg/l			
5	セレン	0.01	mg/l			
6	鉛	0.01	mg/l	年4回		
7	ヒ素	0.01	mg/l	3年1回		
8	六価クロム	0.02	mg/l	年4回		
9	亜硝酸態窒素	0.04	mg/l	3年1回		
10	シアン	0.01	mg/l	年4回	0.001未満	0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	mg/l	3年1回		
12	フッ素	0.8	mg/l			
13	ホウ素	1.0	mg/l			
14	四塩化炭素	0.002	mg/l			
15	1, 4-ジオキサン	0.05	mg/l			
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04	mg/l			
17	ジクロロメタン	0.02	mg/l			
18	テトラクロロエチレン	0.01	mg/l			
19	トリクロロエチレン	0.01	mg/l			
20	ベンゼン	0.01	mg/l			
21	塩素酸	0.6	mg/l	年4回	0.05未満	0.15
22	クロロ酢酸	0.02	mg/l		0.002未満	0.002未満
23	クロロホルム	0.06	mg/l		0.0064	0.0069
24	ジクロロ酢酸	0.03	mg/l		0.002未満	0.002未満
25	ジブロモクロロメタン	0.1	mg/l		0.0008	0.0010
26	臭素酸	0.01	mg/l		0.001未満	0.001未満
27	総トリハロメタン	0.1	mg/l		0.010	0.011
28	トリクロロ酢酸	0.03	mg/l		0.003	0.003
29	ブロモジクロロメタン	0.03	mg/l		0.0026	0.0026
30	ブロモホルム	0.09	mg/l		0.0002未満	0.0002未満
31	ホルムアルデヒド	0.08	mg/l	3年1回	0.005未満	0.005未満
32	亜鉛	1.0	mg/l			
33	アルミニウム	0.2	mg/l	月1回		
34	鉄	0.3	mg/l		0.03未満	0.03未満
35	銅	1.0	mg/l	3年1回		
36	ナトリウム	200	mg/l			
37	マンガン	0.05	mg/l	月1回		
38	塩化物イオン	200	mg/l		3.8	4.0
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300	mg/l	3年1回	21.0	25.8
40	蒸発残留物	500	mg/l			
41	陰イオン界面活性剤	0.2	mg/l			
42	ジェオスミン	0.00001	mg/l			
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001	mg/l			
44	非イオン界面活性剤	0.02	mg/l			
45	フェノール類	0.005	mg/l	月1回		
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3	mg/l		0.3未満	0.3未満
47	pH値	5.8~8.6			7.39	7.35
48	味	異常でない			異常なし	異常なし
49	臭気	異常でない			異常なし	異常なし
50	色度	5	度		0.5未満	0.5未満
51	濁度	2	度		0.1未満	0.1未満
	残留塩素		mg/l		0.4	0.3
	検査項目				23項目	23項目

※(残留塩素検査を含まない項目件数)

23+Pb 23+Pb

令和7年度 庄東芹谷水系

採水地:市谷健康増進広場

項目 No	定期検査項目	基準値	単位	検査頻度	2025 4/2	2025 5/13	2025 6/3	2025 7/1	2025 8/5	2025 9/2	2025 10/7	2025 11/11
	気温		度		12.1	21.6	17.8	28.1	31.2	31.3	25.4	17.0
	水温		度		8.2	14.2	16.6	21.2	25.3	27.9	24.0	14.2
1	一般細菌	100	個/ml	月1回	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	不検出			不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム	0.003	mg/l	3年1回								
4	水銀	0.0005	mg/l									
5	セレン	0.01	mg/l									
6	鉛	0.01	mg/l									
7	ヒ素	0.01	mg/l									
8	六価クロム	0.02	mg/l	年4回								
9	亜硝酸態窒素	0.04	mg/l	3年1回								
10	シアノ	0.01	mg/l	年4回			0.001未満			0.001未満		
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	mg/l									
12	フッ素	0.8	mg/l									
13	ホウ素	1.0	mg/l									
14	四塩化炭素	0.002	mg/l									
15	1, 4-ジオキサン	0.05	mg/l	3年1回								
16	ビス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04	mg/l									
17	ジクロロメタン	0.02	mg/l									
18	テトラクロロエチレン	0.01	mg/l									
19	トリクロロエチレン	0.01	mg/l									
20	ベンゼン	0.01	mg/l									
21	塩素酸	0.6	mg/l				0.05未満			0.15		
22	クロロ酢酸	0.02	mg/l				0.002未満			0.002未満		
23	クロロホルム	0.06	mg/l				0.0071			0.0098		
24	ジクロロ酢酸	0.03	mg/l				0.002未満			0.002未満		
25	ジブロモクロロメタン	0.1	mg/l				0.0010			0.0016		
26	臭素酸	0.01	mg/l	年4回			0.001未満			0.001未満		
27	総トリハロメタン	0.1	mg/l				0.011			0.015		
28	トリクロロ酢酸	0.03	mg/l				0.003			0.004		
29	ブロモジクロロメタン	0.03	mg/l				0.0029			0.0038		
30	ブロモホルム	0.09	mg/l				0.0002未満			0.0002		
31	ホルムアルデヒド	0.08	mg/l				0.005未満			0.005未満		
32	亜鉛	1.0	mg/l	3年1回								
33	アルミニウム	0.2	mg/l									
34	鉄	0.3	mg/l	月1回	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満
35	銅	1.0	mg/l									
36	ナトリウム	200	mg/l	3年1回								
37	マンガン	0.05	mg/l									
38	塩化物イオン	200	mg/l	月1回	6.0	4.1	3.8	3.6	3.7	4.0	4.0	4.2
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300	mg/l		31.3	28.6	24.1	26.1	27.7	27.6	29.9	32.8
40	蒸発残留物	500	mg/l									
41	陰イオン界面活性剤	0.2	mg/l									
42	ジェオスミン	0.00001	mg/l	3年1回								
43	2-メチルインボルネオール	0.00001	mg/l									
44	非イオン界面活性剤	0.02	mg/l									
45	フェノール類	0.005	mg/l									
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3	mg/l		0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
47	pH値	5.8~8.6			7.67	7.87	8.16	8.08	8.17	7.77	8.21	7.94
48	味	異常でない		月1回	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でない			異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5	度		0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁度	2	度		0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
	残留塩素		mg/l		0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
	検査項目				11項目	11項目	23項目	11項目	11項目	23項目	11項目	11項目

※(残留塩素検査を含まない項目件数)

令和7年度 庄東井栗谷水系

採水地: 栴檀山体育館

項目 No	定期検査項目	基準値	単位	検査頻度	2025 5/13	2025 8/5	2025 11/11
	気温		度		23.3	33.3	18.0
	水温		度		16.1	25.5	12.0
1	一般細菌	100	個/ml	月1回	0	0	0
2	大腸菌	不検出			不検出	不検出	不検出
3	カドミウム	0.003	mg/l	3年1回			
4	水銀	0.0005	mg/l				
5	セレン	0.01	mg/l				
6	鉛	0.01	mg/l				
7	ヒ素	0.01	mg/l				
8	六価クロム	0.02	mg/l				
9	亜硝酸態窒素	0.04	mg/l				
10	シアン	0.01	mg/l	年4回	0.001未満	0.001未満	0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	mg/l	3年1回			
12	フッ素	0.8	mg/l				
13	ホウ素	1.0	mg/l				
14	四塩化炭素	0.002	mg/l				
15	1, 4-ジオキサン	0.05	mg/l				
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04	mg/l				
17	ジクロロメタン	0.02	mg/l				
18	テトラクロロエチレン	0.01	mg/l				
19	トリクロロエチレン	0.01	mg/l				
20	ベンゼン	0.01	mg/l				
21	塩素酸	0.6	mg/l	年4回	0.05未満	0.14	0.12
22	クロロ酢酸	0.02	mg/l		0.002未満	0.002未満	0.002未満
23	クロロホルム	0.06	mg/l		0.0023	0.0085	0.0050
24	ジクロロ酢酸	0.03	mg/l		0.002未満	0.002未満	0.002未満
25	ジブロモクロロメタン	0.1	mg/l		0.0009	0.0013	0.0013
26	臭素酸	0.01	mg/l		0.001未満	0.001未満	0.001未満
27	総トリハロメタン	0.1	mg/l		0.005	0.013	0.009
28	トリクロロ酢酸	0.03	mg/l		0.002未満	0.004	0.003
29	ブロモジクロロメタン	0.03	mg/l		0.0017	0.0033	0.0028
30	ブロモホルム	0.09	mg/l		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
31	ホルムアルデヒド	0.08	mg/l		0.005未満	0.005未満	0.005未満
32	亜鉛	1.0	mg/l	3年1回			
33	アルミニウム	0.2	mg/l	年1回			
34	鉄	0.3	mg/l	月1回	0.03未満	0.03未満	0.03未満
35	銅	1.0	mg/l	3年1回			
36	ナトリウム	200	mg/l				
37	マンガン	0.05	mg/l	月1回			
38	塩化物イオン	200	mg/l		4.2	3.7	4.2
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300	mg/l		27.1	25.6	31.0
40	蒸発残留物	500	mg/l	3年1回			
41	陰イオン界面活性剤	0.2	mg/l				
42	ジェオスミン	0.00001	mg/l				
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001	mg/l				
44	非イオン界面活性剤	0.02	mg/l				
45	フェノール類	0.005	mg/l	月1回			
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3	mg/l		0.3未満	0.3未満	0.3未満
47	pH値	5.8~8.6			7.56	7.68	7.64
48	味	異常でない			異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でない			異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5	度		0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁度	2	度		0.1未満	0.1未満	0.1未満
	残留塩素		mg/l		0.5	0.4	0.4
	検査項目				23項目	23項目	23項目

※(残留塩素検査を含まない項目件数)

令和7年度 庄東井栗谷高区

採水地:原野地内 民家

項目 No	定期検査項目	基準値	単位	検査頻度	2025 4/2	2025 5/13	2025 6/3	2025 7/1	2025 8/5	2025 9/2	2025 10/7	2025 11/11
	気温		度		13.5	22.7	15.6	25.4	32.1	30.0	24.6	15.5
	水温		度		6.1	14.2	15.3	20.0	23.3	27.0	22.5	14.5
1	一般細菌	100	個/ml	月1回	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	不検出			不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム	0.003	mg/l	3年1回								
4	水銀	0.0005	mg/l									
5	セレン	0.01	mg/l									
6	鉛	0.01	mg/l									
7	ヒ素	0.01	mg/l									
8	六価クロム	0.02	mg/l	年4回								
9	亜硝酸態窒素	0.04	mg/l	3年1回								
10	シアン	0.01	mg/l	年4回	0.001未満			0.001未満			0.001未満	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	mg/l									
12	フッ素	0.8	mg/l									
13	ホウ素	1.0	mg/l									
14	四塩化炭素	0.002	mg/l									
15	1, 4-ジオキサン	0.05	mg/l	3年1回								
16	トランス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04	mg/l									
17	ジクロロメタン	0.02	mg/l									
18	テトラクロロエチレン	0.01	mg/l									
19	トリクロロエチレン	0.01	mg/l									
20	ベンゼン	0.01	mg/l									
21	塩素酸	0.6	mg/l		0.05未満			0.05			0.14	
22	クロロ酢酸	0.02	mg/l		0.002未満			0.002未満			0.002未満	
23	クロロホルム	0.06	mg/l		0.0020			0.0054			0.0104	
24	ジクロロ酢酸	0.03	mg/l		0.002未満			0.002未満			0.002未満	
25	ジブロモクロロメタン	0.1	mg/l		0.0016			0.0013			0.0022	
26	臭素酸	0.01	mg/l	年4回	0.001未満			0.001未満			0.001未満	
27	総トリハロメタン	0.1	mg/l		0.006			0.009			0.018	
28	トリクロロ酢酸	0.03	mg/l		0.002未満			0.002			0.005	
29	ブロモジクロロメタン	0.03	mg/l		0.0022			0.0025			0.0047	
30	ブロモホルム	0.09	mg/l		0.0002			0.0002			0.0002	
31	ホルムアルデヒド	0.08	mg/l		0.005未満			0.005未満			0.005未満	
32	亜鉛	1.0	mg/l	3年1回								
33	アルミニウム	0.2	mg/l									
34	鉄	0.3	mg/l	月1回	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.05	0.03未満
35	銅	1.0	mg/l									
36	ナトリウム	200	mg/l	3年1回								
37	マンガン	0.05	mg/l									
38	塩化物イオン	200	mg/l	月1回	6.0	4.3	3.9	3.7	3.8	4.1	4.1	4.3
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300	mg/l		31.4	27.7	24.1	25.8	26.9	27.9	29.9	31.7
40	蒸発残留物	500	mg/l									
41	陰イオン界面活性剤	0.2	mg/l									
42	ジェオスミン	0.00001	mg/l	3年1回								
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001	mg/l									
44	非イオン界面活性剤	0.02	mg/l									
45	フェノール類	0.005	mg/l									
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3	mg/l		0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
47	pH値	5.8~8.6			7.69	7.73	7.93	7.99	7.86	7.95	7.93	7.75
48	味	異常でない		月1回	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でない			異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5	度		0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁度	2	度		0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
	残留塩素		mg/l		0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3
	検査項目				23項目	11項目	11項目	23項目	11項目	11項目	23項目	11項目

※(残留塩素検査を含まない項目件数)

令和7年度 庄東夢の平水系

採水地:夢の平コスモス荘

項目 No	定期検査項目	基準値	単位	検査頻度	2025 4/2	2025 7/1	2025 10/7
	気温		度		13.8	32.0	27.8
	水温		度		4.9	21.1	23.2
1	一般細菌	100	個/ml	月1回	0	0	0
2	大腸菌	不検出			不検出	不検出	不検出
3	カドミウム	0.003	mg/l	3年1回			
4	水銀	0.0005	mg/l				
5	セレン	0.01	mg/l				
6	鉛	0.01	mg/l				
7	ヒ素	0.01	mg/l				
8	六価クロム	0.02	mg/l	年4回			
9	亜硝酸態窒素	0.04	mg/l	3年1回			
10	シアン	0.01	mg/l	年4回	0.001未満	0.001未満	0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	mg/l	3年1回			
12	フッ素	0.8	mg/l				
13	ホウ素	1.0	mg/l				
14	四塩化炭素	0.002	mg/l				
15	1, 4-ジオキサン	0.05	mg/l				
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04	mg/l				
17	ジクロロメタン	0.02	mg/l				
18	テトラクロロエチレン	0.01	mg/l				
19	トリクロロエチレン	0.01	mg/l				
20	ベンゼン	0.01	mg/l				
21	塩素酸	0.6	mg/l	年4回	0.05未満	0.05未満	0.10
22	クロロ酢酸	0.02	mg/l		0.002未満	0.002未満	0.002未満
23	クロロホルム	0.06	mg/l		0.0026	0.0065	0.0102
24	ジクロロ酢酸	0.03	mg/l		0.002未満	0.002	0.002未満
25	ジブromクロロメタン	0.1	mg/l		0.0020	0.0017	0.0021
26	臭素酸	0.01	mg/l		0.001未満	0.001未満	0.001未満
27	総トリハロメタン	0.1	mg/l		0.007	0.011	0.017
28	トリクロロ酢酸	0.03	mg/l		0.002未満	0.002	0.005
29	ブromジクロロメタン	0.03	mg/l		0.0025	0.0030	0.0044
30	ブromホルム	0.09	mg/l		0.0003	0.0002	0.0002
31	ホルムアルデヒド	0.08	mg/l		0.005未満	0.005未満	0.005未満
32	亜鉛	1.0	mg/l	3年1回			
33	アルミニウム	0.2	mg/l	年1回			
34	鉄	0.3	mg/l	月1回	0.06	0.07	0.03未満
35	銅	1.0	mg/l	3年1回			
36	ナトリウム	200	mg/l				
37	マンガン	0.05	mg/l				
38	塩化物イオン	200	mg/l	月1回	5.8	3.8	4.1
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300	mg/l		33.7	31.3	32.8
40	蒸発残留物	500	mg/l	3年1回			
41	陰イオン界面活性剤	0.2	mg/l				
42	ジェオスミン	0.00001	mg/l				
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001	mg/l				
44	非イオン界面活性剤	0.02	mg/l				
45	フェノール類	0.005	mg/l	月1回			
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3	mg/l		0.3未満	0.3未満	0.3未満
47	pH値	5.8~8.6			8.37	8.60	8.30
48	味	異常でない			異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でない			異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5	度		1.0	1.5	0.9
51	濁度	2	度		0.1	0.3	0.1
	残留塩素		mg/l		0.3	0.3	0.2
	検査項目				23項目	23項目	23項目

※(残留塩素検査を含まない項目件数)

令和7年度 青島水系

採水地:雄神振興会館

項目 No	定期検査項目	基準値	単位	検査頻度	2025 4/22	2025 5/20	2025 6/19	2025 7/23	2025 8/19	2025 9/11	2025 10/15	2025 11/18
	気温		度		21.1	22.3	26.2	28.7	29.0	22.1	24.0	11.2
	水温		度		13.0	21.6	26.4	29.9	28.9	28.2	22.0	14.0
1	一般細菌	100	個/ml	月1回	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	不検出			不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム	0.003	mg/l	3年1回					0.0003未満			
4	水銀	0.0005	mg/l						0.00005未満			
5	セレン	0.01	mg/l						0.001未満			
6	鉛	0.01	mg/l						0.001未満			
7	ヒ素	0.01	mg/l						0.001			
8	六価クロム	0.02	mg/l	年4回					0.002未満			
9	亜硝酸態窒素	0.04	mg/l	3年1回					0.004未満			
10	シアン	0.01	mg/l	年4回		0.001未満			0.001未満			0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	mg/l	3年1回					0.33			
12	フッ素	0.8	mg/l						0.10			
13	ホウ素	1.0	mg/l						0.1未満			
14	四塩化炭素	0.002	mg/l						0.0002未満			
15	1, 4-ジオキサン	0.05	mg/l						0.005未満			
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04	mg/l						0.001未満			
17	ジクロロメタン	0.02	mg/l						0.001未満			
18	テトラクロロエチレン	0.01	mg/l						0.001未満			
19	トリクロロエチレン	0.01	mg/l						0.001未満			
20	ベンゼン	0.01	mg/l						0.001未満			
21	塩素酸	0.6	mg/l	年4回		0.05未満			0.16			0.08
22	クロロ酢酸	0.02	mg/l			0.002未満			0.002未満			0.002未満
23	クロロホルム	0.06	mg/l			0.0015			0.0008			0.0004
24	ジクロロ酢酸	0.03	mg/l			0.002未満			0.002未満			0.002未満
25	ジブロモクロロメタン	0.1	mg/l			0.0012			0.0015			0.0013
26	臭素酸	0.01	mg/l			0.001未満			0.001未満			0.001未満
27	総トリハロメタン	0.1	mg/l			0.004			0.004			0.003
28	トリクロロ酢酸	0.03	mg/l			0.002未満			0.002未満			0.002未満
29	ブロモジクロロメタン	0.03	mg/l			0.0012			0.0013			0.0008
30	ブロモホルム	0.09	mg/l			0.0004			0.0004			0.0004
31	ホルムアルデヒド	0.08	mg/l			0.005未満			0.005未満			0.005未満
32	亜鉛	1.0	mg/l	3年1回					0.1未満			
33	アルミニウム	0.2	mg/l	年1回					0.02			
34	鉄	0.3	mg/l	月1回	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満
35	銅	1.0	mg/l	3年1回					0.1未満			
36	ナトリウム	200	mg/l						4.4			
37	マンガン	0.05	mg/l						0.005未満			
38	塩化物イオン	200	mg/l	月1回	5.5	5.0	3.8	2.9	3.0	3.0	4.0	4.9
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300	mg/l		32.0	29.4	28.5	25.5	28.5	27.0	32.5	37.6
40	蒸発残留物	500	mg/l	3年1回					55			
41	陰イオン界面活性剤	0.2	mg/l						0.02未満			
42	ジェオスミン	0.00001	mg/l						0.000001未満			
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001	mg/l						0.000001未満			
44	非イオン界面活性剤	0.02	mg/l						0.005未満			
45	フェノール類	0.005	mg/l						0.0005未満			
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3	mg/l	月1回	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
47	pH値	5.8~8.6			7.20	7.22	7.11	7.21	7.06	7.20	7.16	7.22
48	味	異常でない			異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でない			異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5	度		0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.6	0.5未満	0.5	0.5未満	0.5未満
51	濁度	2	度		0.1未満	0.1	0.1	0.2	0.1未満	0.1	0.1未満	0.1未満
	残留塩素		mg/l		0.2	0.3	0.2	0.3	0.2	0.2	0.3	0.3
	検査項目				11項目	23項目	11項目	11項目	51項目	11項目	11項目	23項目

※(残留塩素検査を含まない項目件数)

令和7年度 名ヶ原水系

採水地: 名ヶ原地内消火栓														
項目 No	定期検査項目	基準値	単位	検査頻度	2025 4/22	2025 5/20	2025 6/19	2025 7/23	2025 8/19	2025 9/24	2025 10/15	2025 11/18		
	気温		度		23.5	20.1	27.7	29.1	29.7	26.3	25.2	6.0		
	水温		度		13.2	17.1	21.0	28.0	27.1	24.7	22.8	14.5		
1	一般細菌	100	個／ml	月1回	0	0	0	0	0	0	5	0		
2	大腸菌	不検出			不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出		
3	カドミウム	0.003	mg／l	3年1回										
4	水銀	0.0005	mg／l											
5	セレン	0.01	mg／l											
6	鉛	0.01	mg／l											
7	ヒ素	0.01	mg／l											
8	六価クロム	0.02	mg／l	年4回										
9	亜硝酸態窒素	0.04	mg／l	3年1回										
10	シアン	0.01	mg／l	年4回		0.001未満			0.001未満			0.001未満		
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	mg／l	3年1回										
12	フッ素	0.8	mg／l											
13	ホウ素	1.0	mg／l											
14	四塩化炭素	0.002	mg／l											
15	1, 4-ジオキサン	0.05	mg／l											
16	ジス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04	mg／l											
17	ジクロロメタン	0.02	mg／l											
18	テトラクロロエチレン	0.01	mg／l											
19	トリクロロエチレン	0.01	mg／l											
20	ベンゼン	0.01	mg／l											
21	塩素酸	0.6	mg／l		年4回		0.05未満			0.06			0.12	
22	クロロ酢酸	0.02	mg／l				0.002未満			0.002未満			0.002未満	
23	クロロホルム	0.06	mg／l			0.002未満			0.0006			0.0003		
24	ジクロロ酢酸	0.03	mg／l			0.002未満			0.002未満			0.002未満		
25	ジブロモクロロメタン	0.1	mg／l			0.0010			0.0023			0.0014		
26	臭素酸	0.01	mg／l			0.001未満			0.001未満			0.001未満		
27	総トリハロメタン	0.1	mg／l			0.002			0.005			0.003		
28	トリクロロ酢酸	0.03	mg／l			0.002未満			0.002未満			0.002未満		
29	ブロモジクロロメタン	0.03	mg／l			0.0005			0.0015			0.0008		
30	ブロモホルム	0.09	mg／l			0.0005			0.0007			0.0005		
31	ホルムアルデヒド	0.08	mg／l			0.005未満			0.005未満			0.005未満		
32	亜鉛	1.0	mg／l	3年1回										
33	アルミニウム	0.2	mg／l	年4回		0.02未満			0.05			0.02未満		
34	鉄	0.3	mg／l	月1回	0.04	0.03未満	0.03	0.03未満	0.03	0.11	0.12	0.03未満		
35	銅	1.0	mg／l	3年1回										
36	ナトリウム	200	mg／l											
37	マンガン	0.05	mg／l											
38	塩化物イオン	200	mg／l	月1回	6.6	6.8	6.7	7.0	6.5	6.3	6.1	6.3		
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300	mg／l			67.0	82.4	72.9	84.5	53.1	45.9	55.3	57.8	
40	蒸発残留物	500	mg／l	3年1回										
41	陰イオン界面活性剤	0.2	mg／l											
42	ジェオスミン	0.00001	mg／l											
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001	mg／l											
44	非イオン界面活性剤	0.02	mg／l											
45	フェノール類	0.005	mg／l	月1回										
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3	mg／l		0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.4	0.3未満	0.3未満		
47	pH値	5.8～8.6			7.67	7.48	7.39	7.43	7.20	7.03	7.39	7.58		
48	味	異常でない			異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
49	臭気	異常でない			異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
50	色度	5	度		1.8	0.7	1.7	1.0	1.8	4.3	4.7	0.7		
51	濁度	2	度		0.3	0.1未満	0.2	0.2	0.3	0.9	0.8	0.2		
	残留塩素		mg／l			0.3	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	
	検査項目					11項目	24項目	11項目	11項目	24項目	11項目	11項目	24項目	
	※(残留塩素検査を含まない項目件数)					23+AL							23+AL	

令和7年度 落シ水系

採水地：落シ地内消火栓													
項目 No	定期検査項目	基準値	単位	検査頻度	2025 4/22	2025 5/20	2025 6/19	2025 7/23	2025 8/19	2025 9/11	2025 10/15	2025 11/18	
	気温		度		24.7	20.9	30.2	28.8	29.7	22.8	25.0	5.0	
	水温		度		12.4	12.4	15.0	15.0	27.1	16.0	15.0	12.0	
1	一般細菌	100	個／ml	月1回	1	0	0	0	0	21	1	0	
2	大腸菌	不検出			不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	
3	カドミウム	0.003	mg／l	3年1回									
4	水銀	0.0005	mg／l										
5	セレン	0.01	mg／l										
6	鉛	0.01	mg／l										
7	ヒ素	0.01	mg／l										
8	六価クロム	0.02	mg／l	年4回									
9	亜硝酸態窒素	0.04	mg／l	3年1回									
10	シアン	0.01	mg／l	年4回		0.001未満			0.001未満			0.001未満	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	mg／l	3年1回									
12	フッ素	0.8	mg／l										
13	ホウ素	1.0	mg／l										
14	四塩化炭素	0.002	mg／l										
15	1, 4-ジオキサン	0.05	mg／l										
16	ジス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04	mg／l										
17	ジクロロメタン	0.02	mg／l										
18	テトラクロロエチレン	0.01	mg／l										
19	トリクロロエチレン	0.01	mg／l										
20	ベンゼン	0.01	mg／l										
21	塩素酸	0.6	mg／l	年4回		0.05未満			0.05未満		0.10		
22	クロロ酢酸	0.02	mg／l			0.002未満			0.002未満		0.002未満		
23	クロホルム	0.06	mg／l			0.0002未満			0.0002未満		0.0002未満		
24	ジクロロ酢酸	0.03	mg／l			0.002未満			0.002未満		0.002未満		
25	ジブロモクロロメタン	0.1	mg／l			0.0004			0.0009		0.0006		
26	臭素酸	0.01	mg／l			0.001未満			0.001未満		0.001未満		
27	総トリハロメタン	0.1	mg／l			0.001未満			0.002		0.001		
28	トリクロロ酢酸	0.03	mg／l			0.002未満			0.002未満		0.002未満		
29	ブロモジクロロメタン	0.03	mg／l			0.0002			0.0004		0.0002		
30	ブロモホルム	0.09	mg／l			0.0003			0.0005		0.0006		
31	ホルムアルデヒド	0.08	mg／l		0.005未満			0.005未満		0.005未満			
32	亜鉛	1.0	mg／l	3年1回									
33	アルミニウム	0.2	mg／l	年4回		0.02未満			0.02未満		0.04		
34	鉄	0.3	mg／l	月1回	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.07	0.04	0.03未満	
35	銅	1.0	mg／l	3年1回									
36	ナトリウム	200	mg／l										
37	マンガン	0.05	mg／l										
38	塩化物イオン	200	mg／l										
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300	mg／l		月1回	6.0	6.4	6.2	6.4	6.3	5.7	6.0	6.4
40	蒸発残留物	500	mg／l	3年1回	56.1	58.2	57.1	58.7	54.4	49.3	51.1	56.9	
41	陰イオン界面活性剤	0.2	mg／l										
42	ジェオスミン	0.00001	mg／l										
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001	mg／l										
44	非イオン界面活性剤	0.02	mg／l										
45	フェノール類	0.005	mg／l	月1回									
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3	mg／l			0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.5	0.3未満	0.3未満
47	pH値	5.8～8.6				7.92	7.78	7.64	7.66	7.50	7.47	7.62	7.85
48	味	異常でない				異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でない				異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5	度		0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	3.0	1.3	0.5未満	
51	濁度	2	度		0.2	0.2	0.1	0.1未満	0.1	1.2	0.4	0.1	
	残留塩素		mg／l		0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	
	検査項目				11項目	24項目	11項目	11項目	24項目	11項目	11項目	24項目	
	※(残留塩素検査を含まない項目件数)					23+AL							

令和7年度 湯山水系

採水地:湯谷地内民家

項目 No	定期検査項目	基準値	単位	検査頻度	2025 4/22	2025 5/20	2025 6/19	2025 7/23	2025 8/19	2025 9/11	2025 10/15	2025 11/18
	気温		度		19.7	18.7	25.9	27.7	28.2	23.0	23.8	6.5
	水温		度		12.9	15.8	19.3	24.6	23.6	23.9	19.8	12.0
1	一般細菌	100	個/ml	月1回	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	不検出			不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム	0.003	mg/l	3年1回								
4	水銀	0.0005	mg/l									
5	セレン	0.01	mg/l									
6	鉛	0.01	mg/l									
7	ヒ素	0.01	mg/l									
8	六価クロム	0.02	mg/l	年4回								
9	亜硝酸態窒素	0.04	mg/l	3年1回								
10	シアン	0.01	mg/l	年4回		0.001未満			0.001未満			0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	mg/l	3年1回								
12	フッ素	0.8	mg/l									
13	ホウ素	1.0	mg/l									
14	四塩化炭素	0.002	mg/l									
15	1, 4-ジオキサン	0.05	mg/l									
16	シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン	0.04	mg/l									
17	ジクロロメタン	0.02	mg/l									
18	テトラクロロエチレン	0.01	mg/l									
19	トリクロロエチレン	0.01	mg/l									
20	ベンゼン	0.01	mg/l									
21	塩素酸	0.6	mg/l	年4回		0.05未満			0.05未満			0.05未満
22	クロロ酢酸	0.02	mg/l			0.002未満			0.002未満			0.002未満
23	クロロホルム	0.06	mg/l			0.0002			0.0005			0.0003
24	ジクロロ酢酸	0.03	mg/l			0.002未満			0.002未満			0.002未満
25	ジブロモクロロメタン	0.1	mg/l			0.0010			0.0023			0.0013
26	臭素酸	0.01	mg/l			0.001未満			0.001未満			0.001未満
27	総トリハロメタン	0.1	mg/l			0.002			0.005			0.003
28	トリクロロ酢酸	0.03	mg/l			0.002未満			0.002未満			0.002未満
29	ブロモジクロロメタン	0.03	mg/l			0.0005			0.0011			0.0006
30	ブロモホルム	0.09	mg/l			0.0007			0.0012			0.0006
31	ホルムアルデヒド	0.08	mg/l			0.005未満			0.005未満			0.005未満
32	亜鉛	1.0	mg/l	3年1回								
33	アルミニウム	0.2	mg/l	月1回	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.10	0.04	0.03未満
34	鉄	0.3	mg/l									
35	銅	1.0	mg/l	3年1回								
36	ナトリウム	200	mg/l									
37	マンガン	0.05	mg/l	月1回	5.5	5.8	5.7	6.1	5.6	5.5	5.5	5.4
38	塩化物イオン	200	mg/l		23.9	22.9	24.6	24.9	23.8	26.9	24.9	24.2
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300	mg/l	3年1回								
40	蒸発残留物	500	mg/l									
41	陰イオン界面活性剤	0.2	mg/l									
42	ジェオスミン	0.00001	mg/l									
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001	mg/l									
44	非イオン界面活性剤	0.02	mg/l	月1回								
45	フェノール類	0.005	mg/l									
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3	mg/l		0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
47	pH値	5.8~8.6			7.22	7.18	7.30	7.36	7.23	7.64	7.39	7.26
48	味	異常でない			異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でない			異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5	度		0.5未満	0.5未満	0.5	0.5未満	0.7	3.9	1.0	0.5未満
51	濁度	2	度		0.1未満	0.1未満	0.1	0.1未満	0.1	0.8	0.2	0.1未満
	残留塩素		mg/l		0.3	0.2	0.5	0.4	0.2	0.4	0.2	0.3
	検査項目				11項目	23項目	11項目	11項目	23項目	11項目	11項目	23項目

※(残留塩素検査を含まない項目件数)

令和7年度 小牧水系

採水地:小牧消防屯所

項目 No	定期検査項目	基準値	単位	検査頻度	2025 4/22	2025 5/20	2025 6/19	2025 7/23	2025 8/19	2025 9/11	2025 10/15	2025 11/18
	気温		度		22.6	20.0	28.4	31.2	29.6	24.5	24.2	7.0
	水温		度		14.8	15.0	18.2	25.1	25.1	23.4	19.0	13.0
1	一般細菌	100	個/ml	月1回	0	0	0	0	1	0	0	0
2	大腸菌	不検出			不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム	0.003	mg/l	3年1回					0.0003未満			
4	水銀	0.0005	mg/l						0.00005未満			
5	セレン	0.01	mg/l						0.001未満			
6	鉛	0.01	mg/l						0.001未満			
7	ヒ素	0.01	mg/l						0.001未満			
8	六価クロム	0.02	mg/l	年4回					0.002未満			
9	亜硝酸態窒素	0.04	mg/l	3年1回					0.004未満			
10	シアン	0.01	mg/l	年4回		0.001未満			0.001未満			0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	mg/l						0.48			
12	フッ素	0.8	mg/l						0.05未満			
13	ホウ素	1.0	mg/l						0.1未満			
14	四塩化炭素	0.002	mg/l						0.0002未満			
15	1, 4-ジオキサン	0.05	mg/l	3年1回					0.005未満			
16	トリス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04	mg/l						0.001未満			
17	ジクロロメタン	0.02	mg/l						0.001未満			
18	テトラクロロエチレン	0.01	mg/l						0.001未満			
19	トリクロロエチレン	0.01	mg/l						0.001未満			
20	ベンゼン	0.01	mg/l						0.001未満			
21	塩素酸	0.6	mg/l			0.05未満			0.05未満			0.05未満
22	クロロ酢酸	0.02	mg/l			0.002未満			0.002未満			0.002未満
23	クロロホルム	0.06	mg/l			0.0002未満			0.0002			0.0002
24	ジクロロ酢酸	0.03	mg/l			0.002未満			0.002未満			0.002未満
25	ジブロモクロロメタン	0.1	mg/l			0.0006			0.0008			0.0010
26	臭素酸	0.01	mg/l	年4回		0.001未満			0.001未満			0.001未満
27	総トリハロメタン	0.1	mg/l			0.001			0.002			0.002
28	トリクロロ酢酸	0.03	mg/l			0.002未満			0.002未満			0.002未満
29	ブロモジクロロメタン	0.03	mg/l			0.0003			0.0004			0.0006
30	ブロモホルム	0.09	mg/l			0.0003			0.0003			0.0004
31	ホルムアルデヒド	0.08	mg/l			0.005未満			0.005未満			0.005未満
32	亜鉛	1.0	mg/l	3年1回					0.1未満			
33	アルミニウム	0.2	mg/l	年1回					0.02未満			
34	鉄	0.3	mg/l	月1回	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.09
35	銅	1.0	mg/l						0.1未満			
36	ナトリウム	200	mg/l	3年1回					9.0			
37	マンガン	0.05	mg/l						0.005未満			
38	塩化物イオン	200	mg/l	月1回	13.7	13.1	12.9	12.6	13.4	11.7	13.4	12.6
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300	mg/l		24.6	24.7	24.7	24.8	25.6	25.6	26.3	25.7
40	蒸発残留物	500	mg/l						67			
41	陰イオン界面活性剤	0.2	mg/l						0.02未満			
42	ジェオスミン	0.00001	mg/l	3年1回					0.000001未満			
43	2-メチルインボルネオール	0.00001	mg/l						0.000001未満			
44	非イオン界面活性剤	0.02	mg/l						0.005未満			
45	フェノール類	0.005	mg/l						0.0005未満			
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3	mg/l		0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
47	pH値	5.8~8.6			7.31	7.33	7.25	7.27	7.23	7.30	7.27	7.29
48	味	異常でない		月1回	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でない			異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5	度		0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.9
51	濁度	2	度		0.1未満	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1未満	0.2	1.8
	残留塩素		mg/l		0.2	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3
	検査項目				11項目	23項目	11項目	11項目	51項目	11項目	11項目	23項目

※(残留塩素検査を含まない項目件数)

令和7年度 岩黒水系

採水地:前山配水池

項目 No	定期検査項目	基準値	単位	検査頻度	2025 4/22	2025 5/20	2025 6/19	2025 7/23	2025 8/19	2025 9/11	2025 10/15	2025 11/18
	気温		度		20.9	19.8	25.9	28.8	26.8	25.0	22.0	8.5
	水温		度		14.2	18.2	16.2	27.0	26.3	28.4	19.0	13.0
1	一般細菌	100	個/ml	月1回	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	不検出			不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム	0.003	mg/l	3年1回								
4	水銀	0.0005	mg/l									
5	セレン	0.01	mg/l									
6	鉛	0.01	mg/l									
7	ヒ素	0.01	mg/l									
8	六価クロム	0.02	mg/l	年4回								
9	亜硝酸態窒素	0.04	mg/l	3年1回								
10	シアン	0.01	mg/l	年4回		0.001未満			0.001未満			0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	mg/l	3年1回								
12	フッ素	0.8	mg/l									
13	ホウ素	1.0	mg/l									
14	四塩化炭素	0.002	mg/l									
15	1, 4-ジオキサン	0.05	mg/l									
16	トランス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04	mg/l									
17	ジクロロメタン	0.02	mg/l									
18	テトラクロロエチレン	0.01	mg/l									
19	トリクロロエチレン	0.01	mg/l									
20	ベンゼン	0.01	mg/l									
21	塩素酸	0.6	mg/l	年4回		0.05未満			0.09			0.05未満
22	クロロ酢酸	0.02	mg/l			0.002未満			0.002未満			0.002未満
23	クロロホルム	0.06	mg/l			0.0080			0.0200			0.0108
24	ジクロロ酢酸	0.03	mg/l			0.002			0.002未満			0.002未満
25	ジブロモクロロメタン	0.1	mg/l			0.0006			0.0008			0.0009
26	臭素酸	0.01	mg/l			0.001未満			0.001未満			0.001未満
27	総トリハロメタン	0.1	mg/l			0.011			0.025			0.016
28	トリクロロ酢酸	0.03	mg/l			0.005			0.009			0.008
29	ブロモジクロロメタン	0.03	mg/l			0.0028			0.0046			0.0038
30	ブロモホルム	0.09	mg/l			0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満
31	ホルムアルデヒド	0.08	mg/l			0.005未満			0.005未満			0.005未満
32	亜鉛	1.0	mg/l	3年1回								
33	アルミニウム	0.2	mg/l									
34	鉄	0.3	mg/l	月1回	0.06	0.03	0.03未満	0.13	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満
35	銅	1.0	mg/l	3年1回								
36	ナトリウム	200	mg/l									
37	マンガン	0.05	mg/l									
38	塩化物イオン	200	mg/l	月1回	5.2	3.8	3.7	4.0	4.0	3.9	4.5	4.4
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300	mg/l		27.8	21.0	22.1	22.6	23.1	23.9	27.9	30.9
40	蒸発残留物	500	mg/l	3年1回								
41	陰イオン界面活性剤	0.2	mg/l									
42	ジェオスミン	0.00001	mg/l									
43	2-メチルインボルネオール	0.00001	mg/l									
44	非イオン界面活性剤	0.02	mg/l									
45	フェノール類	0.005	mg/l									
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3	mg/l	月1回	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
47	pH値	5.8~8.6			7.66	7.59	7.69	7.79	7.63	7.82	7.85	7.68
48	味	異常でない			異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でない			異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5	度		0.8	0.5	0.5未満	2.8	0.5	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁度	2	度		0.1未満	0.1未満	0.1	0.1	0.1未満	0.1未満	0.1	0.1未満
	残留塩素		mg/l		0.2	0.2	0.3	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2
	検査項目				11項目	23項目	11項目	11項目	23項目	11項目	11項目	23項目

※(残留塩素検査を含まない項目件数)