

令和7年度 庄西高区

採水地：五鹿原公民館

項目No	定期検査項目	基準値	単位	検査頻度	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2026	2026	2026	最大値	最小値	平均
					4/2	5/13	6/3	7/1	8/5	9/2	10/7	11/11	12/2	1/6	2/3	3/3				
	気温		度		12.1	23.9	19.5	28.8	31.8	32.1	32.5	16.0	24.0	5.0	1.0	6.0	32.5	1.0	19.4	
	水温		度		10.0	18.1	20.2	28.0	27.1	31.6	26.0	16.0	14.5	9.0	4.0	10.0	31.6	4.0	17.9	
1	一般細菌	100	個/ml	月1回	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	不検出		月1回	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム	0.003	mg/l	3年1回																
4	水銀	0.0005	mg/l	3年1回																
5	セレン	0.01	mg/l	3年1回																
6	鉛	0.01	mg/l	3年1回																
7	ヒ素	0.01	mg/l	3年1回																
8	六価クロム	0.02	mg/l	年4回																
9	亜硝酸態窒素	0.04	mg/l	年4回																
10	シアン	0.01	mg/l	年4回	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	mg/l	年4回																
12	フッ素	0.8	mg/l	3年1回																
13	ホウ素	1.0	mg/l	3年1回																
14	四塩化炭素	0.002	mg/l	3年1回																
15	1,4-ジオキサン	0.05	mg/l	3年1回																
16	1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04	mg/l	3年1回																
17	ジクロロメタン	0.02	mg/l	3年1回																
18	トリクロロエチレン	0.01	mg/l	3年1回																
19	トリクロロエチレン	0.01	mg/l	3年1回																
20	ベンゼン	0.01	mg/l	3年1回																
21	塩素酸	0.6	mg/l	年4回	0.05未満			0.05未満			0.06			0.05未満			0.0600	0.05未満	0.05未満	
22	クロロ酢酸	0.02	mg/l	年4回	0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満	
23	クロロホルム	0.06	mg/l	年4回	0.0042			0.0124			0.0165			0.0051			0.0165	0.0042	0.0096	
24	ジクロロ酢酸	0.03	mg/l	年4回	0.002未満			0.003			0.003			0.002			0.003	0.002未満	0.002	
25	ジフロモクロロメタン	0.1	mg/l	年4回	0.0011			0.0004			0.0010			0.0009			0.0011	0.0004	0.0009	
26	臭素酸	0.01	mg/l	年4回	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	
27	総トリハロメタン	0.1	mg/l	年4回	0.008			0.016			0.023			0.009			0.023	0.008	0.014	
28	トリクロロ酢酸	0.03	mg/l	年4回	0.003			0.006			0.007			0.004			0.007	0.003	0.005	
29	ブロモジクロロメタン	0.03	mg/l	年4回	0.0028			0.0030			0.0050			0.0029			0.0050	0.0028	0.0034	
30	ブロモホルム	0.09	mg/l	年4回	0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	
31	ホルムアルデヒド	0.08	mg/l	年4回	0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満	0.005未満	0.005未満	
32	亜鉛	1.0	mg/l	3年1回																
33	アルミニウム	0.2	mg/l	3年1回																
34	鉄	0.3	mg/l	月1回	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満
35	銅	1.0	mg/l	月1回																
36	ナトリウム	200	mg/l	3年1回																
37	マンガン	0.05	mg/l	3年1回																
38	塩化物イオン	200	mg/l	月1回	6.5	3.6	3.7	3.6	3.6	4.0	4.4	4.4	4.4	5.3	4.9	5.7	6.5	3.6	4.5	
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300	mg/l	月1回	25.7	21.6	19.2	19.6	21.3	22.3	26.7	30.0	29.5	28.9	23.5	24.5	30.0	19.2	24.4	
40	蒸発残留物	500	mg/l	3年1回																
41	陰イオン界面活性剤	0.2	mg/l	3年1回																
42	ジェオスミン	0.00001	mg/l	3年1回																
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001	mg/l	3年1回																
44	非イオン界面活性剤	0.02	mg/l	3年1回																
45	フェノール類	0.005	mg/l	3年1回																
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3	mg/l	月1回	0.3未満	0.3未満	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3未満	0.3未満	
47	pH値	5.8~8.6		月1回	7.49	7.47	7.38	7.40	7.42	7.45	7.58	7.57	7.59	7.59	7.46	7.49	7.59	7.38	7.49	
48	味	異常でない		月1回	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
49	臭気	異常でない		月1回	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
50	色度	5	度	月1回	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	
51	濁度	2	度	月1回	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	
	残留塩素		mg/l		0.4	0.3	0.2	0.4	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.2	0.3	
	検査項目				23項目	11項目	11項目	23項目	11項目	11項目	23項目	11項目	11項目	23項目	11項目	11項目		平均水温	17.9	

※(残留塩素検査を含まない項目件数)

令和7年度 庄西中区

採水地: 東野居公民館

項目No	定期検査項目	基準値	単位	検査頻度	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2026	2026	2026	最大値	最小値	平均
					4/2	5/13	6/3	7/1	8/5	9/2	10/7	11/11	12/2	1/6	2/3	3/3				
	気温		度		11.8	22.7	18.9	28.6	32.7	31.0	30.0	14.0	19.0	6.5	1.0	7.0		32.7	1.0	18.6
	水温		度		8.8	14.4	16.3	22.4	21.4	29.3	23.8	15.5	13.0	10.0	6.0	8.0		29.3	6.0	15.7
1	一般細菌	100	個/ml	月1回	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	不検出		月1回	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム	0.003	mg/l	3年1回					0.0003未満									0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
4	水銀	0.0005	mg/l	3年1回					0.0005未満									0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
5	セレン	0.01	mg/l	3年1回					0.001未満									0.001未満	0.001未満	0.001未満
6	鉛	0.01	mg/l	3年1回					0.001未満									0.001未満	0.001未満	0.001未満
7	ヒ素	0.01	mg/l	3年1回					0.001未満									0.001未満	0.001未満	0.001未満
8	六価クロム	0.02	mg/l	3年1回					0.002未満									0.002未満	0.002未満	0.002未満
9	亜硝酸態窒素	0.04	mg/l	3年1回					0.004未満									0.004未満	0.004未満	0.004未満
10	シアン	0.01	mg/l	3年1回					0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	mg/l	3年1回					0.14									0.14	0.14	0.14
12	フッ素	0.8	mg/l	3年1回					0.08									0.08	0.08	0.08
13	ホウ素	1.0	mg/l	3年1回					0.1未満									0.1未満	0.1未満	0.1未満
14	西塩化炭素	0.002	mg/l	3年1回					0.0002未満									0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
15	1,4-ジオキサン	0.05	mg/l	3年1回					0.005未満									0.005未満	0.005未満	0.005未満
16	1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04	mg/l	3年1回					0.001未満									0.001未満	0.001未満	0.001未満
17	ジクロロメタン	0.02	mg/l	3年1回					0.001未満									0.001未満	0.001未満	0.001未満
18	トリクロロエチレン	0.01	mg/l	3年1回					0.001未満									0.001未満	0.001未満	0.001未満
19	トリクロロエチレン	0.01	mg/l	3年1回					0.001未満									0.001未満	0.001未満	0.001未満
20	ベンゼン	0.01	mg/l	3年1回					0.001未満									0.001未満	0.001未満	0.001未満
21	塩素酸	0.6	mg/l	3年1回			0.05未満		0.001未満				0.05未満		0.05未満			0.05未満	0.05未満	0.05未満
22	クロロ酢酸	0.02	mg/l	3年1回			0.002未満		0.002未満				0.002未満		0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満
23	クロロホルム	0.06	mg/l	3年1回			0.0050		0.0123				0.0072		0.0030			0.0123	0.0030	0.0069
24	ジクロロ酢酸	0.03	mg/l	3年1回			0.002未満		0.002				0.002未満		0.002未満			0.002	0.002未満	0.002未満
25	ジブロモクロロメタン	0.1	mg/l	3年1回			0.0007		0.0008				0.0009		0.0008			0.0009	0.0007	0.0008
26	臭素酸	0.01	mg/l	3年1回			0.001未満		0.001未満				0.001未満		0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満
27	総トリハロメタン	0.1	mg/l	3年1回			0.008		0.017				0.011		0.006			0.017	0.006	0.011
28	トリクロロ酢酸	0.03	mg/l	3年1回			0.003		0.006				0.005		0.002			0.006	0.002	0.004
29	ブロモジクロロメタン	0.03	mg/l	3年1回			0.0024		0.0037				0.0033		0.0020			0.0037	0.0020	0.0029
30	ブロモホルム	0.09	mg/l	3年1回			0.0002未満		0.0002未満				0.0002未満		0.0002未満			0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
31	ホルムアルデヒド	0.08	mg/l	3年1回			0.005未満		0.005未満				0.005未満		0.005未満			0.005未満	0.005未満	0.005未満
32	亜鉛	1.0	mg/l	3年1回			0.1未満		0.1未満				0.1未満		0.1未満			0.1未満	0.1未満	0.1未満
33	アルミニウム	0.2	mg/l	3年1回			0.04		0.04				0.04		0.04			0.04	0.04	0.04
34	鉄	0.3	mg/l	3年1回	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満
35	銅	1.0	mg/l	3年1回			0.1未満		0.1未満				0.1未満		0.1未満			0.1未満	0.1未満	0.1未満
36	ナトリウム	200	mg/l	3年1回			3.5		3.5				3.5		3.5			3.5	3.5	3.5
37	マンガン	0.05	mg/l	3年1回			0.005未満		0.005未満				0.005未満		0.005未満			0.005未満	0.005未満	0.005未満
38	塩化物イオン	200	mg/l	月1回	6.6	3.8	3.7	3.6	3.6	4.0	4.4	4.3	4.3	5.2	5.1	5.8		6.6	3.6	4.5
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300	mg/l	月1回	27.4	22.9	21.0	20.6	22.5	23.5	27.0	31.0	30.1	29.8	26.4	26.1		31.0	20.6	25.7
40	蒸発残留物	500	mg/l	月1回					52				52		52			52	52	52
41	陰イオン界面活性剤	0.2	mg/l	3年1回					0.02未満				0.02未満		0.02未満			0.02未満	0.02未満	0.02未満
42	ジェオスミン	0.00001	mg/l	3年1回					0.000002				0.000002		0.000002			0.000002	0.000002	0.000001未満
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001	mg/l	3年1回					0.000001未満				0.000001未満		0.000001未満			0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
44	非イオン界面活性剤	0.02	mg/l	3年1回					0.005未満				0.005未満		0.005未満			0.005未満	0.005未満	0.005未満
45	フェノール類	0.005	mg/l	3年1回					0.0005未満				0.0005未満		0.0005未満			0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3	mg/l	3年1回	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
47	pH値	5.8~8.6		月1回	7.40	7.40	7.34	7.39	7.36	7.37	7.49	7.47	7.49	7.47	7.33	7.41		7.49	7.33	7.41
48	味	異常でない		月1回	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でない		月1回	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5	度	月1回	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満		0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁度	2	度	月1回	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1		0.1未満	0.1	0.1未満
	残留塩素		mg/l		0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3
	検査項目				11項目	23項目	11項目	11項目	51項目	11項目	11項目	23項目	11項目	11項目	23項目	11項目			平均水温	15.7

※(残留塩素検査を含まない項目件数)

令和7年度 庄西低区

採水地:高波公民館

項目No	定期検査項目	基準値	単位	検査頻度	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2026	2026	2026	最大値	最小値	平均
					4/2	5/13	6/3	7/1	8/5	9/2	10/7	11/11	12/2	1/6	2/3	3/3			
	気温		度		12.2	19.3	19.9	26.3	29.2	30.1	28.2	14.0	18.0	9.0	0.0	8.0	30.1	0.0	17.9
	水温		度		10.7	16.4	19.1	24.9	24.6	26.2	25.0	17.5	16.0	10.0	7.5	9.0	26.2	7.5	17.2
1	一般細菌	100	個/ml	月1回	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	不検出		月1回	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム	0.003	mg/l	3年1回															
4	水銀	0.0005	mg/l	3年1回															
5	セレン	0.01	mg/l	3年1回															
6	鉛	0.01	mg/l	3年1回									0.002				0.002	0.002	0.002
7	ヒ素	0.01	mg/l	3年1回															
8	六価クロム	0.02	mg/l	年4回															
9	亜硝酸態窒素	0.04	mg/l	3年1回															
10	シアン	0.01	mg/l	年4回			0.001未満		0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	mg/l	年4回															
12	フッ素	0.8	mg/l	年4回															
13	ホウ素	1.0	mg/l	年4回															
14	四塩化炭素	0.002	mg/l	3年1回															
15	1,4-ジオキサン	0.05	mg/l	3年1回															
16	1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04	mg/l	3年1回															
17	ジクロロメタン	0.02	mg/l	3年1回															
18	テトラクロロエチレン	0.01	mg/l	3年1回															
19	トリクロロエチレン	0.01	mg/l	3年1回															
20	ベンゼン	0.01	mg/l	3年1回															
21	塩素酸	0.6	mg/l	年4回			0.05未満			0.12			0.05未満		0.05未満	0.12	0.05未満	0.05未満	0.05未満
22	クロロ酢酸	0.02	mg/l	年4回			0.002未満		0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
23	クロロホルム	0.06	mg/l	年4回			0.0056		0.0151			0.0066		0.0041	0.0151	0.0041	0.0079	0.0079	0.0079
24	ジクロロ酢酸	0.03	mg/l	年4回			0.002未満		0.002			0.002未満		0.002	0.002	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
25	ジブロモクロロメタン	0.1	mg/l	年4回			0.0007		0.0011			0.0009		0.0010	0.0011	0.0007	0.0009	0.0009	0.0009
26	臭素酸	0.01	mg/l	年4回			0.001未満		0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
27	総トリハロメタン	0.1	mg/l	年4回			0.009		0.021			0.011		0.008	0.021	0.008	0.021	0.012	0.012
28	トリクロロ酢酸	0.03	mg/l	年4回			0.004		0.007			0.005		0.003	0.007	0.003	0.005	0.005	0.005
29	ブロモジクロロメタン	0.03	mg/l	年4回			0.0024		0.0045			0.0032		0.0026	0.0045	0.0024	0.0032	0.0032	0.0032
30	ブromoホルム	0.09	mg/l	年4回			0.0002未満		0.0002未満			0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
31	ホルムアルデヒド	0.08	mg/l	年4回			0.005未満		0.005未満			0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
32	亜鉛	1.0	mg/l	3年1回															
33	アルミニウム	0.2	mg/l	3年1回															
34	鉄	0.3	mg/l	月1回	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満
35	銅	1.0	mg/l	月1回															
36	ナトリウム	200	mg/l	3年1回															
37	マンガン	0.05	mg/l	3年1回															
38	塩化物イオン	200	mg/l	月1回	6.8	3.8	3.7	3.6	3.6	4.1	4.5	4.4	4.3	5.2	5.0	5.7	6.8	3.6	4.6
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300	mg/l	月1回	28.4	23.7	20.8	20.8	23.5	24.6	27.5	31.4	30.4	29.9	27.3	26.3	31.4	20.8	26.2
40	蒸発残留物	500	mg/l	3年1回															
41	陰イオン界面活性剤	0.2	mg/l	3年1回															
42	ジェオスミン	0.00001	mg/l	3年1回															
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001	mg/l	3年1回															
44	非イオン界面活性剤	0.02	mg/l	3年1回															
45	フェノール類	0.005	mg/l	3年1回															
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3	mg/l	月1回	0.3未満	0.3未満	0.3	0.3未満	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3未満	0.3未満	0.3	0.3未満	0.3未満	0.3未満
47	pH値	5.8~8.6		月1回	7.50	7.64	7.51	7.55	7.50	7.52	7.64	7.64	7.63	7.53	7.40	7.46	7.64	7.4	7.54
48	味	異常でない		月1回	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でない		月1回	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5	度	月1回	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁度	2	度	月1回	0.1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
	残留塩素		mg/l		0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3
	検査項目				11項目	11項目	23項目	11項目	11項目	23項目	11項目	11項目	24項目	11項目	11項目	23項目		平均水温	17.2

※(残留塩素検査を含まない項目件数)

23+Pb

令和7年度 庄東地区

採水地: 安川配水場

項目 No	定期検査項目	基準値	単位	検査頻度	2025 7/1
	気温		度		29.8
	水温		度		22.3
1	一般細菌	100	個/ml	月1回	0
2	大腸菌	不検出			不検出
3	カドミウム	0.003	mg/l	3年1回	
4	水銀	0.0005	mg/l		
5	セレン	0.01	mg/l		
6	鉛	0.01	mg/l		
7	ヒ素	0.01	mg/l		
8	六価クロム	0.02	mg/l	年4回	
9	亜硝酸態窒素	0.04	mg/l	3年1回	
10	シアン	0.01	mg/l	年4回	0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	mg/l	3年1回	
12	フッ素	0.8	mg/l		
13	ホウ素	1.0	mg/l		
14	四塩化炭素	0.002	mg/l		
15	1, 4-ジオキサン	0.05	mg/l		
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04	mg/l		
17	ジクロロメタン	0.02	mg/l		
18	テトラクロロエチレン	0.01	mg/l		
19	トリクロロエチレン	0.01	mg/l		
20	ベンゼン	0.01	mg/l		
21	塩素酸	0.6	mg/l	年4回	0.06
22	クロロ酢酸	0.02	mg/l		0.002未満
23	クロロホルム	0.06	mg/l		0.0060
24	ジクロロ酢酸	0.03	mg/l		0.002未満
25	ジブromクロロメタン	0.1	mg/l		0.0007
26	臭素酸	0.01	mg/l		0.001未満
27	総トリハロメタン	0.1	mg/l		0.009
28	トリクロロ酢酸	0.03	mg/l		0.003
29	ブromジクロロメタン	0.03	mg/l		0.0021
30	ブromホルム	0.09	mg/l		0.0002未満
31	ホルムアルデヒド	0.08	mg/l	0.005未満	
32	亜鉛	1.0	mg/l	3年1回	
33	アルミニウム	0.2	mg/l		
34	鉄	0.3	mg/l	月1回	0.03未満
35	銅	1.0	mg/l	3年1回	
36	ナトリウム	200	mg/l		
37	マンガン	0.05	mg/l		
38	塩化物イオン	200	mg/l	月1回	3.6
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300	mg/l		23.7
40	蒸発残留物	500	mg/l	3年1回	
41	陰イオン界面活性剤	0.2	mg/l		
42	ジェオスミン	0.00001	mg/l		
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001	mg/l		
44	非イオン界面活性剤	0.02	mg/l		
45	フェノール類	0.005	mg/l		
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3	mg/l	月1回	0.3未満
47	pH値	5.8~8.6			7.54
48	味	異常でない			異常なし
49	臭気	異常でない			異常なし
50	色度	5	度		0.5未満
51	濁度	2	度		0.1未満
	残留塩素		mg/l		0.3
	検査項目				23項目

※(残留塩素検査を含まない項目件数)

令和7年度 庄東高区

採水地:東別所公民館

項目No	定期検査項目	基準値	単位	検査頻度	2025 5/13	2025 8/5	2025 11/11	2026 2/3	最大値	最小値	平均	
	気温		度		22.2	32.7	18.0	3.0	32.7	3.0	19.0	
	水温		度		15.0	23.1	16.0	7.0	23.1	7.0	15.3	
1	一般細菌	100	個/ml	月1回	0	0	0	0	0	0	0	
2	大腸菌	不検出			不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	
3	カドミウム	0.003	mg/l	3年1回								
4	水銀	0.0005	mg/l									
5	セレン	0.01	mg/l									
6	鉛	0.01	mg/l									
7	ヒ素	0.01	mg/l									
8	六価クロム	0.02	mg/l									
9	亜硝酸態窒素	0.04	mg/l									
10	シアン	0.01	mg/l	年4回	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	mg/l	3年1回								
12	フッ素	0.8	mg/l									
13	ホウ素	1.0	mg/l									
14	四塩化炭素	0.002	mg/l									
15	1,4-ジオキサン	0.05	mg/l									
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04	mg/l									
17	ジクロロメタン	0.02	mg/l									
18	テトラクロロエチレン	0.01	mg/l									
19	トリクロロエチレン	0.01	mg/l									
20	ベンゼン	0.01	mg/l									
21	塩素酸	0.6	mg/l	年4回	0.05未満	0.10	0.09	0.05未満	0.1	0.05未満	0.05未満	
22	クロロ酢酸	0.02	mg/l			0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
23	クロロホルム	0.06	mg/l			0.0020	0.0098	0.0051	0.0021	0.0098	0.002	0.0048
24	ジクロロ酢酸	0.03	mg/l			0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
25	ジブロモクロロメタン	0.1	mg/l			0.0009	0.0015	0.0014	0.0010	0.0015	0.0009	0.0012
26	臭素酸	0.01	mg/l			0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
27	総トリハロメタン	0.1	mg/l			0.004	0.015	0.010	0.005	0.015	0.004	0.009
28	トリクロロ酢酸	0.03	mg/l			0.002未満	0.004	0.003	0.002未満	0.004	0.002未満	0.002未満
29	ブロモジクロロメタン	0.03	mg/l			0.0015	0.0037	0.0029	0.0017	0.0037	0.0015	0.0020
30	ブロモホルム	0.09	mg/l			0.0002	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002	0.0002未満	0.0002未満
31	ホルムアルデヒド	0.08	mg/l			0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
32	亜鉛	1.0	mg/l	3年1回								
33	アルミニウム	0.2	mg/l	年1回								
34	鉄	0.3	mg/l	月1回	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	
35	銅	1.0	mg/l	3年1回								
36	ナトリウム	200	mg/l									
37	マンガン	0.05	mg/l									
38	塩化物イオン	200	mg/l	月1回	4.1	3.6	4.2	4.8	4.8	3.6	4.1	
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300	mg/l		27.1	25.5	31.2	28.7	31.2	25.5	28.1	
40	蒸発残留物	500	mg/l	3年1回								
41	陰イオン界面活性剤	0.2	mg/l									
42	ジェオスミン	0.00001	mg/l									
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001	mg/l									
44	非イオン界面活性剤	0.02	mg/l									
45	フェノール類	0.005	mg/l									
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3	mg/l	月1回	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	
47	pH値	5.8~8.6				7.51	7.61	7.62	7.39	7.62	7.39	7.53
48	味	異常でない				異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でない				異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5	度			0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁度	2	度		0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	
	残留塩素		mg/l		0.4	0.2	0.3	0.3	0.4	0.2	0.3	
	検査項目				23項目	23項目	23項目	23項目		平均水温	15.3	

※(残留塩素検査を含まない項目件数)

令和7年度 庄東中区

採水地：栴檀野公民館

項目No	定期検査項目	基準値	単位	検査頻度	2025 4/2	2025 5/13	2025 6/3	2025 7/1	2025 8/5	2025 9/2	2025 10/7	2025 11/11	2025 12/2	2026 1/6	2026 2/3	2026 3/3	最大値	最小値	平均
	気温		度		13.0	23.1	18.3	28.3	30.8	29.2	25.8	20.0	18.0	6.0	2.0	8.0	30.8	2.0	18.5
	水温		度		9.3	14.0	16.3	20.7	22.8	31.0	22.1	15.0	13.0	12.0	5.5	8.5	31.0	5.5	15.9
1	一般細菌	100	個/ml	月1回	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	不検出		月1回	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム	0.003	mg/l	3年1回															
4	水銀	0.0005	mg/l	3年1回															
5	セレン	0.01	mg/l	3年1回															
6	鉛	0.01	mg/l	3年1回															
7	ヒ素	0.01	mg/l	3年1回															
8	六価クロム	0.02	mg/l	年4回															
9	亜硝酸態窒素	0.04	mg/l	年4回															
10	シアン	0.01	mg/l	年4回	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	mg/l	年4回															
12	フッ素	0.8	mg/l	年4回															
13	ホウ素	1.0	mg/l	年4回															
14	四塩化炭素	0.002	mg/l	3年1回															
15	1,4-ジオキサン	0.05	mg/l	3年1回															
16	1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04	mg/l	3年1回															
17	ジクロロメタン	0.02	mg/l	3年1回															
18	トリクロロエチレン	0.01	mg/l	3年1回															
19	トリクロロエチレン	0.01	mg/l	3年1回															
20	ベンゼン	0.01	mg/l	3年1回															
21	塩素酸	0.6	mg/l	年4回	0.05未満			0.05			0.11			0.05未満			0.11	0.05未満	0.05未満
22	クロロ酢酸	0.02	mg/l	年4回	0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満
23	クロロホルム	0.06	mg/l	年4回	0.0020			0.0054			0.0078			0.0028			0.0078	0.002	0.005
24	ジクロロ酢酸	0.03	mg/l	年4回	0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満
25	ジフロモクロロメタン	0.1	mg/l	年4回	0.0011			0.0007			0.0015			0.0009			0.0015	0.0007	0.001
26	臭素酸	0.01	mg/l	年4回	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満
27	総トリハロメタン	0.1	mg/l	年4回	0.005			0.008			0.013			0.006			0.013	0.005	0.008
28	トリクロロ酢酸	0.03	mg/l	年4回	0.002未満			0.003			0.004			0.003			0.004	0.002未満	0.003
29	ブロモジクロロメタン	0.03	mg/l	年4回	0.0019			0.0020			0.0035			0.0019			0.0035	0.0019	0.0023
30	ブロモホルム	0.09	mg/l	年4回	0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
31	ホルムアルデヒド	0.08	mg/l	年4回	0.005未満			0.005未満			0.005			0.005未満			0.005	0.005未満	0.005未満
32	亜鉛	1.0	mg/l	3年1回															
33	アルミニウム	0.2	mg/l	3年1回															
34	鉄	0.3	mg/l	3年1回	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満
35	銅	1.0	mg/l	3年1回															
36	ナトリウム	200	mg/l	3年1回															
37	マンガン	0.05	mg/l	3年1回															
38	塩化物イオン	200	mg/l	月1回	5.9	4.0	3.7	3.6	3.6	4.0	4.0	4.1	4.1	4.8	4.8	5.4	5.9	3.6	4.3
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300	mg/l	月1回	29.4	26.9	21.4	23.4	25.2	26.5	31.0	30.9	30.1	29.8	28.9	27.6	31	21.4	27.6
40	蒸発残留物	500	mg/l	月1回															
41	陰イオン界面活性剤	0.2	mg/l	3年1回															
42	ジェオスミン	0.00001	mg/l	3年1回															
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001	mg/l	3年1回															
44	非イオン界面活性剤	0.02	mg/l	3年1回															
45	フェノール類	0.005	mg/l	3年1回															
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3	mg/l	月1回	0.3未満	0.3未満	0.3	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3	0.3未満	0.3未満
47	pH値	5.8-8.6		月1回	7.49	7.46	7.49	7.53	7.49	7.51	7.52	7.51	7.57	7.51	7.42	7.48	7.57	7.42	7.50
48	味	異常でない		月1回	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でない		月1回	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5	度	月1回	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5	0.5未満	0.5	0.5未満
51	濁度	2	度	月1回	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1	0.1未満	0.1	0.1未満
	残留塩素		mg/l		0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3
	検査項目				23項目	11項目	11項目	23項目	11項目	11項目	23項目	11項目	11項目	23項目	11項目	11項目			平均水温
																			15.9

※(残留塩素検査を含まない項目件数)

令和7年度 庄東低区

採水地:東般若公民館

項目No	定期検査項目	基準値	単位	検査頻度	2025 6/3	2025 9/2	2025 12/2	2026 3/3	最大値	最小値	平均
	気温		度		17.8	30.5	18.0	8.0	30.5	8.0	18.6
	水温		度		18.0	31.2	13.0	9.5	31.2	9.5	17.9
1	一般細菌	100	個/ml	月1回	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	不検出			不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム	0.003	mg/l	3年1回							
4	水銀	0.0005	mg/l								
5	セレン	0.01	mg/l								
6	鉛	0.01	mg/l	年4回							
7	ヒ素	0.01	mg/l	3年1回							
8	六価クロム	0.02	mg/l	年4回							
9	亜硝酸態窒素	0.04	mg/l	3年1回							
10	シアン	0.01	mg/l	年4回	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	mg/l								
12	フッ素	0.8	mg/l								
13	ホウ素	1.0	mg/l								
14	四塩化炭素	0.002	mg/l								
15	1, 4-ジオキサン	0.05	mg/l	3年1回							
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04	mg/l								
17	ジクロロメタン	0.02	mg/l								
18	テトラクロロエチレン	0.01	mg/l								
19	トリクロロエチレン	0.01	mg/l								
20	ベンゼン	0.01	mg/l								
21	塩素酸	0.6	mg/l		0.05未満	0.15	0.09	0.05未満	0.15	0.05未満	0.06
22	クロロ酢酸	0.02	mg/l		0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
23	クロロホルム	0.06	mg/l		0.0064	0.0069	0.0043	0.0026	0.0069	0.0026	0.0050
24	ジクロロ酢酸	0.03	mg/l		0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
25	ジブromクロロメタン	0.1	mg/l		0.0008	0.0010	0.0011	0.0009	0.0011	0.0008	0.0009
26	臭素酸	0.01	mg/l	年4回	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
27	総トリハロメタン	0.1	mg/l		0.010	0.011	0.008	0.005	0.011	0.005	0.008
28	トリクロロ酢酸	0.03	mg/l		0.003	0.003	0.002	0.002	0.003	0.002	0.002
29	ブromジクロロメタン	0.03	mg/l		0.0026	0.0026	0.0022	0.0020	0.0026	0.002	0.0023
30	ブromホルム	0.09	mg/l		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
31	ホルムアルデヒド	0.08	mg/l		0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
32	亜鉛	1.0	mg/l	3年1回							
33	アルミニウム	0.2	mg/l								
34	鉄	0.3	mg/l	月1回	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満
35	銅	1.0	mg/l								
36	ナトリウム	200	mg/l	3年1回							
37	マンガン	0.05	mg/l								
38	塩化物イオン	200	mg/l	月1回	3.8	4.0	4.1	5.3	5.3	3.8	4.3
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300	mg/l		21.0	25.8	30.0	27.2	30.0	21.0	26.0
40	蒸発残留物	500	mg/l								
41	陰イオン界面活性剤	0.2	mg/l								
42	ジェオスミン	0.00001	mg/l	3年1回							
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001	mg/l								
44	非イオン界面活性剤	0.02	mg/l								
45	フェノール類	0.005	mg/l								
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3	mg/l		0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
47	pH値	5.8~8.6			7.39	7.35	7.43	7.41	7.43	7.35	7.39
48	味	異常でない		月1回	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でない			異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5	度		0.5未満	0.5未満	0.5	0.5未満	0.5	0.5未満	0.5未満
51	濁度	2	度		0.1未満	0.1未満	0.2	0.1未満	0.2	0.1未満	0.1未満
	残留塩素		mg/l		0.4	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3
	検査項目				23項目	23項目	23項目	23項目		平均水温	17.9

※(残留塩素検査を含まない項目件数)

令和7年度 庄東芦谷水系

採水地：市谷健康増進広場

項目No	定期検査項目	基準値	単位	検査頻度	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2026	2026	2026	最大値	最小値	平均
					4/2	5/13	6/3	7/1	8/5	9/2	10/7	11/11	12/2	1/6	2/3	3/3				
	気温		度		12.1	21.6	17.8	28.1	31.2	31.3	25.4	17.0	15.0	7.0	3.0	6.5	27.9	31.3	2.5	18.0
	水温		度		8.2	14.2	16.6	21.2	25.3	27.9	24.0	14.2	13.0	12.0	3.0	6.5	27.9	31.3	2.5	18.0
1	一般細菌	100	個/ml	月1回	0	0	0	0	0	0	0	0	25	0	0	0	25	0	2	
2	大腸菌	不検出		月1回	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	
3	カドミウム	0.003	mg/l	3年1回																
4	水銀	0.0005	mg/l	3年1回																
5	セレン	0.01	mg/l	3年1回																
6	鉛	0.01	mg/l	3年1回																
7	ヒ素	0.01	mg/l	3年1回																
8	六価クロム	0.02	mg/l	年4回																
9	亜硝酸態窒素	0.04	mg/l	3年1回																
10	シアン	0.01	mg/l	年4回			0.001未満		0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	mg/l	年4回																
12	フッ素	0.8	mg/l	年4回																
13	ホウ素	1.0	mg/l	年4回																
14	四塩化炭素	0.002	mg/l	3年1回																
15	1,4-ジオキサン	0.05	mg/l	3年1回																
16	1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04	mg/l	3年1回																
17	ジクロロメタン	0.02	mg/l	3年1回																
18	トリクロロエチレン	0.01	mg/l	3年1回																
19	トリクロロエチレン	0.01	mg/l	3年1回																
20	ベンゼン	0.01	mg/l	3年1回																
21	塩素酸	0.6	mg/l	年4回			0.05未満		0.15			0.10			0.05未満	0.15	0.05未満	0.063		
22	クロロ酢酸	0.02	mg/l	年4回			0.002未満		0.002未満			0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満		
23	クロロホルム	0.06	mg/l	年4回			0.0071		0.0098			0.0043			0.0030	0.0098	0.0030	0.0061		
24	ジクロロ酢酸	0.03	mg/l	年4回			0.002未満		0.002未満			0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満		
25	ジブロモクロロメタン	0.1	mg/l	年4回			0.0010		0.0016			0.0013			0.0011	0.0016	0.0010	0.0013		
26	臭素酸	0.01	mg/l	年4回			0.001未満		0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満		
27	総トリハロメタン	0.1	mg/l	年4回			0.011		0.015			0.009			0.006	0.015	0.006	0.010		
28	トリクロロ酢酸	0.03	mg/l	年4回			0.003		0.004			0.003			0.002	0.004	0.002	0.003		
29	ブロモジクロロメタン	0.03	mg/l	年4回			0.0029		0.0038			0.0028			0.0022	0.0038	0.0022	0.0029		
30	ブロモホルム	0.09	mg/l	年4回			0.0002未満		0.0002			0.0002未満			0.0002未満	0.0002	0.0002未満	0.0002未満		
31	ホルムアルデヒド	0.08	mg/l	年4回			0.005未満		0.005未満			0.005未満			0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満		
32	亜鉛	1.0	mg/l	年4回																
33	アルミニウム	0.2	mg/l	3年1回																
34	鉄	0.3	mg/l	月1回	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	
35	銅	1.0	mg/l	月1回																
36	ナトリウム	200	mg/l	3年1回																
37	マンガン	0.05	mg/l	3年1回																
38	塩化物イオン	200	mg/l	月1回	6.0	4.1	3.8	3.6	3.7	4.0	4.0	4.2	4.1	4.8	4.9	5.3	6.0	3.6	4.4	
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300	mg/l	月1回	31.3	28.6	24.1	26.1	27.7	27.6	29.9	32.8	31.7	31.2	30.7	28.8	32.8	24.1	29.2	
40	蒸発残留物	500	mg/l	月1回																
41	陰イオン界面活性剤	0.2	mg/l	3年1回																
42	ジェオスミン	0.00001	mg/l	3年1回																
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001	mg/l	3年1回																
44	非イオン界面活性剤	0.02	mg/l	3年1回																
45	フェール類	0.005	mg/l	3年1回																
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3	mg/l	月1回	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	
47	pH値	5.8~8.6		月1回	7.67	7.87	8.16	8.08	8.17	7.77	8.21	7.94	7.86	7.74	7.62	7.64	8.21	7.62	7.89	
48	味	異常でない		月1回	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
49	臭気	異常でない		月1回	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
50	色度	5	度	月1回	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	
51	濁度	2	度	月1回	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	
	残留塩素		mg/l		0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	
	検査項目				11項目	11項目	23項目	11項目	11項目	23項目	11項目	11項目	23項目	11項目	11項目	23項目		平均水温	15.5	

※(残留塩素検査を含まない項目件数)

令和7年度 庄東井栗谷水系

採水地: 栴檀山体育館

項目No	定期検査項目	基準値	単位	検査頻度	2025 5/13	2025 8/5	2025 11/11	2026 2/3	最大値	最小値	平均	
	気温		度		23.3	33.3	18.0	2.5	33.3	2.5	19.3	
	水温		度		16.1	25.5	12.0	4.0	25.5	4.0	14.4	
1	一般細菌	100	個/ml	月1回	0	0	0	0	0	0	0	
2	大腸菌	不検出			不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	
3	カドミウム	0.003	mg/l	3年1回								
4	水銀	0.0005	mg/l									
5	セレン	0.01	mg/l									
6	鉛	0.01	mg/l									
7	ヒ素	0.01	mg/l									
8	六価クロム	0.02	mg/l									
9	亜硝酸態窒素	0.04	mg/l									
10	シアン	0.01	mg/l	年4回	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	mg/l	3年1回								
12	フッ素	0.8	mg/l									
13	ホウ素	1.0	mg/l									
14	四塩化炭素	0.002	mg/l									
15	1,4-ジオキサン	0.05	mg/l									
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04	mg/l									
17	ジクロロメタン	0.02	mg/l									
18	テトラクロロエチレン	0.01	mg/l									
19	トリクロロエチレン	0.01	mg/l									
20	ベンゼン	0.01	mg/l									
21	塩素酸	0.6	mg/l	年4回	0.05未満	0.14	0.12	0.06	0.14	0.05未満	0.08	
22	クロロ酢酸	0.02	mg/l			0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
23	クロロホルム	0.06	mg/l			0.0023	0.0085	0.0050	0.0022	0.0085	0.0022	0.0045
24	ジクロロ酢酸	0.03	mg/l			0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
25	ジブロモクロロメタン	0.1	mg/l			0.0009	0.0013	0.0013	0.0010	0.0013	0.0009	0.0011
26	臭素酸	0.01	mg/l			0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
27	総トリハロメタン	0.1	mg/l			0.005	0.013	0.009	0.005	0.013	0.005	0.008
28	トリクロロ酢酸	0.03	mg/l			0.002未満	0.004	0.003	0.002未満	0.004	0.002未満	0.003
29	ブロモジクロロメタン	0.03	mg/l			0.0017	0.0033	0.0028	0.0019	0.0033	0.0017	0.0024
30	ブロモホルム	0.09	mg/l			0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
31	ホルムアルデヒド	0.08	mg/l			0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
32	亜鉛	1.0	mg/l	3年1回								
33	アルミニウム	0.2	mg/l	年1回								
34	鉄	0.3	mg/l	月1回	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	
35	銅	1.0	mg/l	3年1回								
36	ナトリウム	200	mg/l									
37	マンガン	0.05	mg/l									
38	塩化物イオン	200	mg/l	月1回	4.2	3.7	4.2	4.9	4.9	3.7	4.2	
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300	mg/l		27.1	25.6	31.0	28.8	31.0	25.6	28.1	
40	蒸発残留物	500	mg/l	3年1回								
41	陰イオン界面活性剤	0.2	mg/l									
42	ジェオスミン	0.00001	mg/l									
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001	mg/l									
44	非イオン界面活性剤	0.02	mg/l									
45	フェノール類	0.005	mg/l									
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3	mg/l	月1回	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	
47	pH値	5.8~8.6				7.56	7.68	7.64	7.50	7.68	7.50	7.59
48	味	異常でない				異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でない				異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5	度			0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁度	2	度		0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	
	残留塩素		mg/l		0.5	0.4	0.4	0.3	0.5	0.3	0.4	
	検査項目				23項目	23項目	23項目	23項目		平均水温	14.4	

※(残留塩素検査を含まない項目件数)

令和7年度 庄東井栗谷高区

採水地:原野地内 民家

項目No	定期検査項目	基準値	単位	検査頻度	2025 4/2	2025 5/13	2025 6/3	2025 7/1	2025 8/5	2025 9/2	2025 10/7	2025 11/11	2025 12/2	2026 1/6	2026 2/3	2026 3/3	最大値	最小値	平均
	気温		度		13.5	22.7	15.6	25.4	32.1	30.0	24.6	15.5	14.5	7.0	3.0	6.0	32.1	3.0	7.6
	水温		度		6.1	14.2	15.3	20.0	23.3	27.0	22.5	14.5	11.0	12.0	4.5	5.0	27.0	4.5	14.6
1	一般細菌	100	個/ml	月1回	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	0	24	0	2.000
2	大腸菌	不検出		月1回	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム	0.003	mg/l	3年1回															
4	水銀	0.0005	mg/l	3年1回															
5	セレン	0.01	mg/l	3年1回															
6	鉛	0.01	mg/l	3年1回															
7	ヒ素	0.01	mg/l	3年1回															
8	六価クロム	0.02	mg/l	年4回															
9	亜硝酸態窒素	0.04	mg/l	年4回															
10	シアン	0.01	mg/l	年4回	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	mg/l	年4回															
12	フッ素	0.8	mg/l	年4回															
13	ホウ素	1.0	mg/l	年4回															
14	四塩化炭素	0.002	mg/l	3年1回															
15	1,4-ジオキサン	0.05	mg/l	3年1回															
16	トリス(1,2-ジクロロエチル)メタン	0.04	mg/l	3年1回															
17	ジクロロメタン	0.02	mg/l	3年1回															
18	テトラクロロエチレン	0.01	mg/l	3年1回															
19	トリクロロエチレン	0.01	mg/l	3年1回															
20	ベンゼン	0.01	mg/l	3年1回															
21	塩素酸	0.6	mg/l	年4回	0.05未満			0.05			0.14			0.07			0.14	0.05	0.07
22	クロロ酢酸	0.02	mg/l	年4回	0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満
23	クロロホルム	0.06	mg/l	年4回	0.0020			0.0054			0.0104			0.0036			0.0104	0.0020	0.0054
24	ジクロロ酢酸	0.03	mg/l	年4回	0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満
25	ジフロモクロロメタン	0.1	mg/l	年4回	0.0016			0.0013			0.0022			0.0012			0.0022	0.0012	0.0016
26	臭素酸	0.01	mg/l	年4回	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満
27	総トリハロメタン	0.1	mg/l	年4回	0.006			0.009			0.018			0.007			0.018	0.006	0.010
28	トリクロロ酢酸	0.03	mg/l	年4回	0.002未満			0.002			0.005			0.003			0.005	0.002	0.003
29	ブロモジクロロメタン	0.03	mg/l	年4回	0.0022			0.0025			0.0047			0.0024			0.0047	0.0022	0.0030
30	ブロモホルム	0.09	mg/l	年4回	0.0002			0.0002			0.0002			0.0002未満			0.0002	0.0002	0.0002未満
31	ホルムアルデヒド	0.08	mg/l	年4回	0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満	0.005未満	0.005未満
32	亜鉛	1.0	mg/l	3年1回															
33	アルミニウム	0.2	mg/l	3年1回															
34	鉄	0.3	mg/l	月1回	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.05	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.05	0.05	0.03未満
35	銅	1.0	mg/l	月1回															
36	ナトリウム	200	mg/l	3年1回															
37	マンガン	0.05	mg/l	3年1回															
38	塩化物イオン	200	mg/l	月1回	6.0	4.3	3.9	3.7	3.8	4.1	4.1	4.3	4.2	4.8	4.9	5.3	6.0	3.7	4.5
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300	mg/l	月1回	31.4	27.7	24.1	25.8	26.9	27.9	29.9	31.7	30.9	29.9	29.9	28.3	31.7	24.1	28.7
40	蒸発残留物	500	mg/l	3年1回															
41	陰イオン界面活性剤	0.2	mg/l	3年1回															
42	ジェオスミン	0.00001	mg/l	3年1回															
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001	mg/l	3年1回															
44	非イオン界面活性剤	0.02	mg/l	3年1回															
45	フェノール類	0.005	mg/l	3年1回															
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3	mg/l	月1回	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
47	pH値	5.8~8.6		月1回	7.69	7.73	7.93	7.99	7.86	7.95	7.93	7.75	7.69	7.67	7.58	7.61	7.99	7.58	7.78
48	味	異常でない		月1回	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でない		月1回	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5	度	月1回	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁度	2	度	月1回	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
	残留塩素		mg/l		0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.4	0.2	0.3
	検査項目				23項目	11項目	11項目	23項目	11項目	11項目	23項目	11項目	11項目	23項目	11項目	11項目	平均水温 14.6		

※(残留塩素検査を含まない項目件数)

令和7年度 庄東夢の平水系

採水地:夢の平コスモス荘

項目No	定期検査項目	基準値	単位	検査頻度	2025 4/2	2025 7/1	2025 10/7	2026 1/6	最大値	最小値	平均
	気温		度		13.8	32.0	27.8	10.0	32.0	10.0	20.9
	水温		度		4.9	21.1	23.2	11.0	23.2	4.9	15.1
1	一般細菌	100	個/ml	月1回	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	不検出			不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム	0.003	mg/l	3年1回							
4	水銀	0.0005	mg/l								
5	セレン	0.01	mg/l								
6	鉛	0.01	mg/l								
7	ヒ素	0.01	mg/l								
8	六価クロム	0.02	mg/l		年4回						
9	亜硝酸態窒素	0.04	mg/l		3年1回						
10	シアン	0.01	mg/l	年4回	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	mg/l	3年1回							
12	フッ素	0.8	mg/l								
13	ホウ素	1.0	mg/l								
14	四塩化炭素	0.002	mg/l								
15	1,4-ジオキサン	0.05	mg/l								
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04	mg/l								
17	ジクロロメタン	0.02	mg/l								
18	テトラクロロエチレン	0.01	mg/l								
19	トリクロロエチレン	0.01	mg/l								
20	ベンゼン	0.01	mg/l								
21	塩素酸	0.6	mg/l	年4回	0.05未満	0.05未満	0.10	0.06	0.10	0.05未満	0.05未満
22	クロロ酢酸	0.02	mg/l		0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
23	クロロホルム	0.06	mg/l		0.0026	0.0065	0.0102	0.0029	0.0102	0.0026	0.0055
24	ジクロロ酢酸	0.03	mg/l		0.002未満	0.002	0.002未満	0.002未満	0.002	0.002未満	0.002未満
25	ジブロモクロロメタン	0.1	mg/l		0.0020	0.0017	0.0021	0.0011	0.0021	0.0011	0.0017
26	臭素酸	0.01	mg/l		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
27	総トリハロメタン	0.1	mg/l		0.007	0.011	0.017	0.006	0.017	0.006	0.010
28	トリクロロ酢酸	0.03	mg/l		0.002未満	0.002	0.005	0.003	0.005	0.002未満	0.003
29	ブロモジクロロメタン	0.03	mg/l		0.0025	0.0030	0.0044	0.0021	0.0044	0.0021	0.003
30	ブロモホルム	0.09	mg/l		0.0003	0.0002	0.0002	0.0002未満	0.0003	0.0002未満	0.0002未満
31	ホルムアルデヒド	0.08	mg/l	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	
32	亜鉛	1.0	mg/l	3年1回							
33	アルミニウム	0.2	mg/l	年1回							
34	鉄	0.3	mg/l	月1回	0.06	0.07	0.03未満	0.03未満	0.07	0.03未満	0.03
35	銅	1.0	mg/l	3年1回							
36	ナトリウム	200	mg/l								
37	マンガン	0.05	mg/l								
38	塩化物イオン	200	mg/l	月1回	5.8	3.8	4.1	4.9	5.8	3.8	4.6
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300	mg/l		33.7	31.3	32.8	31.5	33.7	31.3	32.3
40	蒸発残留物	500	mg/l	3年1回							
41	陰イオン界面活性剤	0.2	mg/l								
42	ジェオスミン	0.00001	mg/l								
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001	mg/l								
44	非イオン界面活性剤	0.02	mg/l								
45	フェノール類	0.005	mg/l								
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3	mg/l	月1回	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
47	pH値	5.8~8.6			8.37	8.60	8.30	7.88	8.6	7.88	8.28
48	味	異常でない			異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でない			異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5	度		1.0	1.5	0.9	0.5未満	1.5	0.5未満	0.5未満
51	濁度	2	度	0.1	0.3	0.1	0.1	0.3	0.1	0.1未満	
	残留塩素		mg/l		0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	0.2	0.2
	検査項目				23項目	23項目	23項目	23項目		平均水温	15.1

※(残留塩素検査を含まない項目件数)

令和7年度 青島水系

採水地: 越神橋興会館

項目No	定期検査項目	基準値	単位	検査頻度	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2026	2026	2026	最大値	最小値	平均
					4/22	5/20	6/19	7/23	8/19	9/11	10/15	11/18	12/23	1/21	2/17	3/17					
	気温		度		21.1	22.3	26.2	28.7	28.0	22.1	24.0	11.2	8.0	-2.0	3.0	9.0	28.0	-2.0	16.9		
	水温		度		13.0	21.6	26.4	28.9	28.9	28.2	22.0	14.0	10.0	6.0	6.5	9.0	29.9	6.0	18.0		
1	一般細菌	100	個/ml	月1回	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	
2	大腸菌	不検出																			
3	カドミウム	0.003	mg/l	3年1回					0.0003未満									0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	
4	水銀	0.0005	mg/l						0.0005未満									0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	
5	セレン	0.01	mg/l						0.001未満									0.001未満	0.001未満	0.001未満	
6	鉛	0.01	mg/l						0.001未満									0.001未満	0.001未満	0.001未満	
7	ヒ素	0.01	mg/l						0.001									0.001	0.001	0.001	
8	六価クロム	0.02	mg/l	年4回					0.002未満									0.002未満	0.002未満	0.002未満	
9	亜硝酸態窒素	0.04	mg/l	3年1回					0.004未満									0.004未満	0.004未満	0.004未満	
10	シアン	0.01	mg/l	年4回	0.001未満				0.001未満			0.001未満		0.001未満				0.001未満	0.001未満	0.001未満	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	mg/l						0.33									0.33	0.33	0.33	
12	フッ素	0.8	mg/l						0.10									0.10	0.10	0.10	
13	ホウ素	1.0	mg/l						0.1未満									0.1未満	0.1未満	0.1未満	
14	四塩化炭素	0.002	mg/l						0.0002未満									0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	
15	1,4-ジオキサン	0.05	mg/l						0.005未満									0.005未満	0.005未満	0.005未満	
16	2,4,6-トリクロロベンゼン及び1,2,4-トリクロロベンゼン	0.04	mg/l	3年1回					0.001未満									0.001未満	0.001未満	0.001未満	
17	ジクロロメタン	0.02	mg/l						0.001未満									0.001未満	0.001未満	0.001未満	
18	トリクロロエチレン	0.01	mg/l						0.001未満									0.001未満	0.001未満	0.001未満	
19	トリクロロエチレン	0.01	mg/l						0.001未満									0.001未満	0.001未満	0.001未満	
20	ベンゼン	0.01	mg/l						0.001未満									0.001未満	0.001未満	0.001未満	
21	塩素酸	0.6	mg/l	年4回	0.05未満				0.16			0.08		0.05				0.16	0.05未満	0.08	
22	クロロ酢酸	0.02	mg/l		0.002未満				0.002未満			0.002未満		0.002未満				0.002未満	0.002未満	0.002未満	
23	クロロホルム	0.06	mg/l		0.0015				0.0008			0.0004		0.0003				0.0015	0.0003	0.0007	
24	ジクロロ酢酸	0.03	mg/l		0.002未満				0.002未満			0.002未満		0.002未満				0.002未満	0.002未満	0.002未満	
25	ジブロモクロロメタン	0.1	mg/l		0.0012				0.0015			0.0013		0.0011				0.0015	0.0011	0.0013	
26	臭素酸	0.01	mg/l		0.001未満				0.001未満			0.001未満		0.001未満				0.001未満	0.001未満	0.001未満	
27	総トリハロメタン	0.1	mg/l		0.004				0.004			0.003		0.002				0.004	0.002	0.003	
28	トリクロロ酢酸	0.03	mg/l		0.002未満				0.002未満			0.002未満		0.002未満				0.002未満	0.002未満	0.002未満	
29	ブロモジクロロメタン	0.03	mg/l		0.0012				0.0013			0.0008		0.0006				0.0013	0.0006	0.0010	
30	ブロモホルム	0.09	mg/l		0.0004				0.0004			0.0004		0.0004				0.0004	0.0004	0.0004	
31	ホルムアルデヒド	0.08	mg/l	3年1回	0.005未満				0.005未満			0.005未満		0.005未満				0.005未満	0.005未満	0.005未満	
32	亜鉛	1.0	mg/l	年1回					0.1未満									0.1未満	0.1未満	0.1未満	
33	アルミニウム	0.2	mg/l	月1回	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03未満	0.03未満	
34	鉄	0.3	mg/l	3年1回					0.1未満									0.1未満	0.1未満	0.1未満	
35	銅	1.0	mg/l						0.4									0.4	0.4	0.4	
36	ナトリウム	200	mg/l	月1回					0.005未満									0.005未満	0.005未満	0.005未満	
37	マンガン	0.05	mg/l						0.005未満									0.005未満	0.005未満	0.005未満	
38	塩化物イオン	200	mg/l	3年1回	5.5	5.0	3.8	2.9	3.0	3.0	4.0	4.9	5.7	5.6	5.4	5.3	5.7	2.9	4.5	4.5	
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300	mg/l		32.0	29.4	28.5	25.5	28.5	27.0	32.5	37.6	35.9	37.0	34.5	32.4	37.6	25.5	31.7	31.7	
40	蒸発残留物	500	mg/l						55									55	55	55	
41	陰イオン界面活性剤	0.2	mg/l	3年1回					0.02未満									0.02未満	0.02未満	0.02未満	
42	ジェオスミン	0.00001	mg/l						0.000001未満									0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001	mg/l						0.000001未満									0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	
44	非イオン界面活性剤	0.02	mg/l						0.005未満									0.005未満	0.005未満	0.005未満	
45	フェノール類	0.005	mg/l						0.0005未満									0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3	mg/l	月1回	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	
47	pH値	5.8-8.6			7.20	7.22	7.11	7.21	7.06	7.20	7.16	7.22	7.19	7.16	7.17	7.15	7.22	7.06	7.17	7.17	
48	味	異常でない			異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
49	臭気	異常でない			異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
50	色度	5	度		0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.6	0.5未満	0.5	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5	0.6	0.5未満	0.5未満	
51	透明度	2	度		0.1未満	0.1	0.1	0.2	0.1未満	0.1	0.1未満	0.1未満	0.1	0.1未満	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1未満	0.1未満	
	残留塩素		mg/l		0.2	0.3	0.2	0.3	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	
	検査項目				11項目	23項目	11項目	11項目	51項目	11項目	11項目	23項目	11項目	23項目	11項目				平均水温	18.0	

※(残留塩素検査を含まない項目件数)

令和7年度 名ヶ原水系

採水地:名ヶ原地内湧水柱

項目No	定期検査項目	基準値	単位	検査頻度	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2026	2026	2026	最大値	最小値	平均
					4/22	5/20	6/19	7/23	8/19	9/24	10/15	11/18	12/23	1/21	2/17	3/17				
	気温		度		23.5	20.1	27.7	29.1	29.7	28.3	25.2	6.0	11.0	-0.8	4.0	8.0		29.7	-0.8	17.5
	水温		度		13.2	17.1	21.0	28.0	27.1	24.7	22.8	14.5	11.0	6.5	5.0	8.5		28.0	5.0	16.6
1	一般細菌	100	個/ml	月1回	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0		5	0	0
2	大腸菌	不検出			不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出		不検出	不検出	不検出
3	カドミウム	0.003	mg/l	3年1回																
4	水銀	0.0005	mg/l																	
5	セレン	0.01	mg/l																	
6	鉛	0.01	mg/l																	
7	ヒ素	0.01	mg/l																	
8	六価クロム	0.02	mg/l	年4回																
9	亜硝酸態窒素	0.04	mg/l	3年1回																
10	シアン	0.01	mg/l	年4回		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	mg/l																	
12	フッ素	0.8	mg/l																	
13	ホウ素	1.0	mg/l																	
14	四塩化炭素	0.002	mg/l																	
15	1,4-ジオキサン	0.05	mg/l	3年1回																
16	1,1-ジ(2,2,2-トリフルオロエチル)エタン及び1,1,1-トリ(2,2,2-トリフルオロエチル)エタン	0.04	mg/l																	
17	ジクロロメタン	0.02	mg/l																	
18	テトラクロロエチレン	0.01	mg/l																	
19	トリクロロエチレン	0.01	mg/l																	
20	ベンゼン	0.01	mg/l																	
21	塩素酸	0.6	mg/l	年4回		0.05未満			0.06			0.12			0.18			0.18	0.05未満	0.09
22	クロロ酢酸	0.02	mg/l			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満
23	クロロホルム	0.006	mg/l			0.0006			0.0006			0.0003			0.0003			0.0006	0.0003	0.0004
24	ジクロロ酢酸	0.03	mg/l			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満
25	ジブロモクロロメタン	0.1	mg/l			0.0010			0.0023			0.0014			0.0015			0.0023	0.0010	0.0016
26	臭素酸	0.01	mg/l			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満
27	総トリハロメタン	0.1	mg/l			0.002			0.005			0.003			0.003			0.005	0.002	0.003
28	トリクロロ酢酸	0.03	mg/l			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満
29	ブロモジクロロメタン	0.03	mg/l			0.0005			0.0015			0.0008			0.0008			0.0015	0.0005	0.0009
30	ブロモホルム	0.09	mg/l			0.0005			0.0007			0.0005			0.0005			0.0007	0.0005	0.0006
31	ホルムアルデヒド	1.0	mg/l	3年1回		0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満	0.005未満	0.005未満
32	亜鉛	1.0	mg/l	年4回					0.05			0.02未満			0.10			0.10	0.02未満	0.04
33	アルミニウム	0.2	mg/l	月1回	0.04	0.03未満	0.03	0.03未満	0.03	0.11	0.12	0.03未満	0.06	0.06	0.07	0.03		0.12	0.03未満	0.05
34	鉄	0.3	mg/l																	
35	銅	1.0	mg/l																	
36	ナトリウム	200	mg/l	3年1回																
37	マンガン	0.05	mg/l																	
38	塩化物イオン	200	mg/l	月1回	6.6	6.8	6.7	7.0	6.5	6.3	6.1	6.3	6.5	7.0	7.7	7.0		7.7	6.1	6.7
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300	mg/l		67.0	82.4	72.9	84.5	53.1	45.9	55.3	57.8	48.4	47.9	45.9	51.1		84.5	45.9	59.4
40	蒸発残留物	500	mg/l																	
41	陰イオン界面活性剤	0.2	mg/l	3年1回																
42	ジェオスミン	0.00001	mg/l																	
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001	mg/l																	
44	非イオン界面活性剤	0.02	mg/l																	
45	フェノール類	0.005	mg/l																	
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3	mg/l	月1回	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.4	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.4	0.3未満	0.3未満
47	pH値	5.8~8.6			7.67	7.48	7.39	7.43	7.20	7.03	7.39	7.58	7.45	7.34	7.30	7.30		7.67	7.03	7.38
48	味	異常でない			異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でない			異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5	度		1.8	0.7	1.7	1.0	1.8	4.3	4.7	0.7	2.4	1.9	2.3	1.1		4.7	0.7	1.98
51	透明度	2	度		0.3	0.1未満	0.2	0.2	0.3	0.9	0.8	0.2	0.4	0.3	0.4	0.1		0.9	0.1未満	0.3
	残留塩素		mg/l		0.3	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3		0.3	0.2	0.3
	検査項目				11項目	24項目	11項目	11項目	24項目	11項目	11項目	24項目	11項目	11項目	24項目	11項目			平均水温	16.6

※(残留塩素検査を含まない項目件数)

令和7年度 落シ水系

採水地：落シ地内消火栓

項目No	定期検査項目	基準値	単位	検査頻度	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2026	2026	2026	最大値	最小値	平均		
					4/22	5/20	6/19	7/23	8/19	9/11	10/15	11/18	12/23	1/21	2/17	3/17	4/22	5/20				6/19	7/23
	気温		度		24.7	20.9	30.2	28.8	29.7	22.8	25.0	5.0	12.0	-1.0	4.0	3.0	30.2	-1.0	17.5				
	水温		度		12.4	12.4	15.0	15.0	27.1	16.0	15.0	12.0	11.0	6.5	10.0	10.5	27.1	6.5	13.6				
1	一般細菌	100	個/ml	月1回	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出		
2	大腸菌	不検出																					
3	カドミウム	0.003	mg/l	3年1回																			
4	水銀	0.0005	mg/l																				
5	セレン	0.01	mg/l																				
6	鉛	0.01	mg/l																				
7	ヒ素	0.01	mg/l																				
8	六価クロム	0.02	mg/l	年4回																			
9	亜硝酸態窒素	0.04	mg/l	3年1回																			
10	シアン	0.01	mg/l	年4回		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満		
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	mg/l																				
12	フッ素	0.8	mg/l																				
13	ホウ素	1.0	mg/l																				
14	四塩化炭素	0.02	mg/l																				
15	1,4-ジオキサン	0.05	mg/l	3年1回																			
16	1,1-ジ(2-クロロエチル)エーテル及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04	mg/l																				
17	ジクロロメタン	0.02	mg/l																				
18	トリクロロエチレン	0.01	mg/l																				
19	トリクロロエチレン	0.01	mg/l																				
20	ベンゼン	0.01	mg/l																				
21	塩素酸	0.6	mg/l	年4回		0.05未満			0.05未満			0.10			0.12			0.12	0.05未満	0.06			
22	クロロ酢酸	0.02	mg/l		0.002未満				0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満		
23	クロロホルム	0.06	mg/l		0.002未満				0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満		
24	ジクロロ酢酸	0.03	mg/l		0.002未満				0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満		
25	ジブロモクロロメタン	0.1	mg/l		0.0004				0.0009			0.0006			0.0009			0.0009	0.0004	0.0007			
26	臭素酸	0.01	mg/l		0.001未満				0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満		
27	総トリハロメタン	0.1	mg/l		0.001未満				0.002			0.001			0.002			0.002	0.001未満	0.001			
28	トリクロロ酢酸	0.03	mg/l		0.002未満				0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満		
29	ブロモジクロロメタン	0.03	mg/l		0.0002				0.0004			0.0002			0.0003			0.0004	0.0002	0.0003			
30	ブロモホルム	0.09	mg/l		0.0003				0.0005			0.0006			0.0006			0.0006	0.0003	0.0005			
31	ホルムアルデヒド	0.08	mg/l	3年1回		0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満		
32	亜鉛	1.0	mg/l	年4回																			
33	アルミニウム	0.2	mg/l	月1回	0.03未満	0.02未満	0.03未満	0.03未満	0.02未満	0.07	0.04	0.04	0.03未満	0.03未満	0.02	0.04	0.02	0.04	0.02未満	0.02未満	0.02未満		
34	鉄	0.3	mg/l	3年1回																			
35	銅	1.0	mg/l																				
36	ナトリウム	200	mg/l	月1回	6.0	6.4	6.2	6.4	6.3	5.7	6.0	6.4	6.4	6.4	6.5	6.5	6.5	6.5	5.7	6.3			
37	マンガン	0.05	mg/l																				
38	塩化物イオン	200	mg/l																				
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300	mg/l		56.1	58.2	57.1	58.7	54.4	49.3	51.1	56.9	50.9	52.3	50.7	53.8	58.7	49.3	54.1				
40	蒸発残留物	500	mg/l																				
41	陰イオン界面活性剤	0.2	mg/l	3年1回																			
42	ジェオスミン	0.00001	mg/l																				
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001	mg/l																				
44	非イオン界面活性剤	0.02	mg/l																				
45	フェノール類	0.005	mg/l																				
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3	mg/l	月1回	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.5	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.5	0.3未満	0.3未満			
47	pH値	5.8~8.6			7.92	7.78	7.64	7.66	7.50	7.47	7.62	7.85	7.82	7.77	7.76	7.79	7.92	7.47	7.70				
48	味	異常でない			異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
49	臭気	異常でない			異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
50	色度	5	度		0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	3.0	1.3	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	3.0	0.5未満	0.5未満			
51	透明度	2	度		0.2	0.2	0.1	0.1未満	0.1	1.2	0.4	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	1.2	0.1	0.1	0.23			
	残留塩素		mg/l		0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3			
	検査項目				11項目	24項目	11項目	11項目	24項目	11項目	11項目	24項目	11項目	11項目	24項目	11項目	11項目	24項目	11項目	11項目	平均水温	13.6	

※(残留塩素検査を含まない項目件数)

令和7年度 湯山水系

採水地:湯谷地内民家

項目No	定期検査項目	基準値	単位	検査頻度	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2026	2026	2026	最大値	最小値	平均
					4/22	5/20	6/19	7/23	8/19	9/11	10/15	11/18	12/23	1/21	2/17	3/17				
	気温		度		19.7	18.7	25.9	27.7	28.2	23.0	23.8	6.5	13.0	0.0	4.0	9.0		28.2	0.0	16.6
	水温		度		12.9	15.8	19.3	24.6	23.6	23.9	19.8	12.0	12.0	4.5	3.0	5.5		24.6	3.0	14.7
1	一般細菌	100	個/ml	月1回	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3	0	0
2	大腸菌	不検出			不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム	0.003	mg/l	3年1回																
4	水銀	0.0005	mg/l																	
5	セレン	0.01	mg/l																	
6	鉛	0.01	mg/l																	
7	ヒ素	0.01	mg/l																	
8	六価クロム	0.02	mg/l	年4回																
9	亜硝酸態窒素	0.04	mg/l	3年1回																
10	シアン	0.01	mg/l	年4回		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	mg/l																	
12	フッ素	0.8	mg/l																	
13	ホウ素	1.0	mg/l																	
14	四塩化炭素	0.002	mg/l																	
15	1,4-ジオキサン	0.05	mg/l	3年1回																
16	1,1-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04	mg/l																	
17	ジクロロメタン	0.02	mg/l																	
18	トリクロロエチレン	0.01	mg/l																	
19	トリクロロエチレン	0.01	mg/l																	
20	ベンゼン	0.01	mg/l																	
21	塩素酸	0.6	mg/l	年4回		0.05未満			0.05未満			0.05未満			0.05			0.05	0.05未満	0.05未満
22	クロロ酢酸	0.02	mg/l		0.002未満				0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満
23	クロロホルム	0.06	mg/l		0.0002				0.0005			0.0003			0.0002未満			0.0005	0.0002未満	0.0003
24	ジクロロ酢酸	0.03	mg/l		0.002未満				0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満
25	ジブロモクロロメタン	0.1	mg/l		0.0010				0.0023			0.0013			0.0012			0.0023	0.0010	0.0015
26	臭素酸	0.01	mg/l		0.001未満				0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満
27	総トリハロメタン	0.1	mg/l		0.002				0.005			0.003			0.002			0.005	0.002	0.003
28	トリクロロ酢酸	0.03	mg/l		0.002未満				0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満
29	ブロモジクロロメタン	0.03	mg/l		0.0005				0.0011			0.0006			0.0005			0.0011	0.0005	0.0007
30	ブロモホルム	0.09	mg/l		0.0007				0.0012			0.0006			0.0008			0.0012	0.0006	0.0008
31	ホルムアルデヒド	1.0	mg/l		0.005未満				0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満	0.005未満	0.005未満
32	亜鉛	1.0	mg/l	3年1回																
33	アルミニウム	0.2	mg/l																	
34	鉄	0.3	mg/l	月1回	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.10	0.04	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.10	0.03未満	0.03未満
35	銅	1.0	mg/l																	
36	ナトリウム	200	mg/l	3年1回																
37	マンガン	0.05	mg/l																	
38	塩化物イオン	200	mg/l	月1回	5.5	5.8	5.7	6.1	5.6	5.5	5.5	5.4	5.4	5.5	5.6	5.8	6.1	5.4	5.6	
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300	mg/l		23.9	22.9	24.6	24.9	23.8	26.9	24.9	24.2	22.1	22.1	21.8	22.5	26.9	21.8	23.7	
40	蒸発残留物	500	mg/l																	
41	陰イオン界面活性剤	0.2	mg/l																	
42	ジェオスミン	0.00001	mg/l	3年1回																
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001	mg/l																	
44	非イオン界面活性剤	0.02	mg/l																	
45	フェノール類	0.005	mg/l																	
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3	mg/l		0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
47	pH値	5.8~8.6		月1回	7.22	7.18	7.30	7.36	7.23	7.64	7.39	7.26	7.12	7.24	7.12	7.11	7.64	7.11	7.26	
48	味	異常でない			異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でない			異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5	度		0.5未満	0.5未満	0.5	0.5未満	0.7	3.9	1.0	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	3.9	0.5未満	0.5	
51	透明度	2	度		0.1未満	0.1未満	0.1	0.1未満	0.1	0.8	0.2	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.8	0.1未満	0.1未満	0.1
	残留塩素		mg/l		0.3	0.2	0.5	0.4	0.2	0.4	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.5	0.2	0.3	
	検査項目				11項目	23項目	11項目	11項目	23項目	11項目	11項目	23項目	11項目	11項目	23項目	11項目		平均水温	14.7	

※(残留塩素検査を含まない項目件数)

令和7年度 小牧水系

採水地:小牧清防屯所

項目No	定期検査項目	基準値	単位	検査頻度	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2026	2026	2026	最大値	最小値	平均
					4/22	5/20	6/19	7/23	8/19	9/11	10/15	11/18	12/23	1/21	2/17	3/17				
	気温		度		22.6	20.0	23.4	31.2	23.6	24.5	24.2	7.0	14.0	-0.2	8.0	9.5	25.1	31.2	-0.2	18.1
	水温		度		14.8	15.0	18.2	25.1	25.1	23.4	19.0	13.0	14.0	10.0	8.0	9.5	25.1	31.2	-0.2	18.1
1	一般細菌	100	個/ml	月1回	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0
2	大腸菌	不検出		月1回	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム	0.003	mg/l	3年1回					0.0003未満											
4	水銀	0.0005	mg/l	3年1回					0.00005未満											
5	セレン	0.01	mg/l	3年1回					0.001未満											
6	鉛	0.01	mg/l	3年1回					0.001未満											
7	ヒ素	0.01	mg/l	3年1回					0.001未満											
8	六価クロム	0.02	mg/l	年4回					0.002未満											
9	亜硝酸態窒素	0.04	mg/l	年4回					0.004未満											
10	シアン	0.01	mg/l	年4回		0.001未満			0.001未満		0.001未満		0.001未満		0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	mg/l	年4回					0.48											
12	フッ素	0.8	mg/l	年4回					0.05未満											
13	ホウ素	1.0	mg/l	年4回					0.1未満											
14	四塩化炭素	0.002	mg/l	年4回					0.0002未満											
15	1,4-ジオキサン	0.05	mg/l	年4回					0.005未満											
16	1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04	mg/l	年4回					0.001未満											
17	ジクロロメタン	0.02	mg/l	年4回					0.001未満											
18	トリクロロエチレン	0.01	mg/l	年4回					0.001未満											
19	トリクロロエチレン	0.01	mg/l	年4回					0.001未満											
20	ベンゼン	0.01	mg/l	年4回					0.001未満											
21	塩素酸	0.6	mg/l	年4回		0.05未満			0.05未満			0.05未満		0.06			0.06	0.05未満	0.05未満	0.05未満
22	クロロ酢酸	0.02	mg/l	年4回		0.002未満			0.002未満			0.002未満		0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
23	クロロホルム	0.06	mg/l	年4回		0.0002未満			0.0002			0.0002		0.0002			0.0002	0.0002	0.0002	0.0002
24	ジクロロ酢酸	0.03	mg/l	年4回		0.002未満			0.002未満			0.002未満		0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
25	ジブロモクロロメタン	0.1	mg/l	年4回		0.0006			0.0008			0.0010		0.0008			0.0010	0.0008	0.0008	0.0008
26	臭素酸	0.01	mg/l	年4回		0.001未満			0.001未満			0.001未満		0.001未満			0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
27	総トリハロメタン	0.1	mg/l	年4回		0.001			0.002			0.002		0.002			0.002	0.001	0.001	0.002
28	トリクロロ酢酸	0.03	mg/l	年4回		0.002未満			0.002未満			0.002未満		0.002未満			0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
29	ブロモジクロロメタン	0.03	mg/l	年4回		0.0003			0.0004			0.0006		0.0004			0.0006	0.0003	0.0003	0.0004
30	ブロモホルム	0.09	mg/l	年4回		0.0003			0.0003			0.0004		0.0004			0.0004	0.0003	0.0003	0.0004
31	ホルムアルデヒド	0.08	mg/l	年4回		0.005未満			0.005未満			0.005未満		0.005未満			0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
32	亜鉛	1.0	mg/l	3年1回					0.1未満											
33	アルミニウム	0.2	mg/l	3年1回					0.02未満											
34	鉄	0.3	mg/l	月1回	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.09	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.09	0.03未満	0.03未満
35	銅	1.0	mg/l	月1回					0.1未満											
36	ナトリウム	200	mg/l	3年1回					9.0											
37	マンガン	0.05	mg/l	3年1回					0.005未満											
38	塩化物イオン	200	mg/l	月1回	13.7	13.1	12.9	12.6	13.4	11.7	13.4	12.6	12.4	15.5	17.5	15.9	17.5	11.7	13.7	13.7
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300	mg/l	月1回	24.6	24.7	24.7	24.8	25.6	25.6	26.3	25.7	25.5	27.1	29.2	26.2	29.2	24.6	25.8	25.8
40	蒸発残留物	500	mg/l	月1回					67											
41	陰イオン界面活性剤	0.2	mg/l	3年1回					0.02未満											
42	ジェオスミン	0.00001	mg/l	3年1回					0.00001未満											
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001	mg/l	3年1回					0.00001未満											
44	非イオン界面活性剤	0.02	mg/l	3年1回					0.0005未満											
45	フェノール類	0.005	mg/l	3年1回					0.0005未満											
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3	mg/l	月1回	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
47	pH値	5.8~8.6		月1回	7.31	7.33	7.25	7.27	7.23	7.30	7.27	7.29	7.39	7.34	7.31	7.27	7.39	7.23	7.30	7.30
48	味	異常でない		月1回	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でない		月1回	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5	度	月1回	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.9	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.9	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁度	2	度	月1回	0.1未満	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1未満	0.2	1.8	0.3	0.1	0.1	0.1	1.8	0.1	0.1	0.2
	残留塩素		mg/l		0.2	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.1	0.3	0.3	0.4	0.1	0.3	0.3
	検査項目				11項目	23項目	11項目	11項目	51項目	11項目	11項目	23項目	11項目	11項目	23項目	11項目		平均水温	16.3	

※(残留塩素検査を含まない項目件数)

令和7年度 岩黒水系

採水地: 前山配水池			検査年度												最大値	最小値	平均		
項目No	定期検査項目	基準値	単位	検査頻度	2025 4/22	2025 5/20	2025 6/19	2025 7/23	2025 8/19	2025 9/11	2025 10/15	2025 11/18	2025 12/23	2026 1/21				2026 2/17	2026 3/17
	気温		度		20.9	19.8	25.9	28.8	26.8	25.0	22.0	8.5	13.0	0.0	5.0	9.5	28.8	0.0	17.1
	水温		度		14.2	18.2	16.2	27.0	26.3	28.4	19.0	13.0	13.0	7.0	5.0	8.0	28.4	5.0	16.3
1	一般細菌	100	個/ml	月1回	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	24	0	24	0	2
2	大腸菌	不検出		月1回	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム	0.003	mg/l	3年1回															
4	水銀	0.0005	mg/l	3年1回															
5	セレン	0.01	mg/l	3年1回															
6	鉛	0.01	mg/l	3年1回															
7	ヒ素	0.01	mg/l	3年1回															
8	六価クロム	0.02	mg/l	年4回															
9	亜硝酸態窒素	0.04	mg/l	3年1回															
10	シアン	0.01	mg/l	年4回		0.001未満			0.001未満		0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	mg/l	3年1回															
12	フッ素	0.8	mg/l	3年1回															
13	ホウ素	1.0	mg/l	3年1回															
14	四塩化炭素	0.002	mg/l	3年1回															
15	1,4-ジオキサン	0.05	mg/l	3年1回															
16	6,6'-1,2-ジ(2001)ピリジン及びトランス-1,2-ジ(2001)ピリジン	0.04	mg/l	3年1回															
17	ジクロロメタン	0.02	mg/l	3年1回															
18	テトラクロロエチレン	0.01	mg/l	3年1回															
19	トリクロロエチレン	0.01	mg/l	3年1回															
20	ベンゼン	0.01	mg/l	3年1回															
21	塩素酸	0.6	mg/l	年4回		0.05未満			0.09		0.05未満			0.05未満		0.09	0.05未満	0.05未満	0.05未満
22	クロロ酢酸	0.02	mg/l	年4回		0.002未満			0.002未満		0.002未満			0.002未満		0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
23	クロロホルム	0.0080	mg/l	年4回		0.0080			0.0108		0.0108			0.0052		0.0200	0.0052	0.0110	0.0110
24	ジクロロ酢酸	0.03	mg/l	年4回		0.002			0.002未満		0.002未満			0.003		0.003	0.002未満	0.002未満	0.002未満
25	ジブロモクロロメタン	0.1	mg/l	年4回		0.0006			0.0008		0.0009			0.0008		0.0009	0.0006	0.0008	0.0008
26	臭素酸	0.01	mg/l	年4回		0.001未満			0.001未満		0.001未満			0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
27	総トリハロメタン	0.1	mg/l	年4回		0.011			0.025		0.016			0.009		0.025	0.009	0.015	0.015
28	トリクロロ酢酸	0.03	mg/l	年4回		0.005			0.009		0.008			0.004		0.009	0.004	0.007	0.007
29	ブロモジクロロメタン	0.03	mg/l	年4回		0.0028			0.0046		0.0038			0.0027		0.0046	0.0027	0.0035	0.0035
30	ブロモホルム	0.09	mg/l	年4回		0.0002未満			0.0002未満		0.0002未満			0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
31	ホルムアルデヒド	0.08	mg/l	年4回		0.005未満			0.005未満		0.005未満			0.005未満		0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
32	亜鉛	1.0	mg/l	3年1回															
33	アルミニウム	0.2	mg/l	3年1回															
34	鉄	0.3	mg/l	月1回	0.06	0.03	0.03未満	0.13	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.13	0.03未満	0.03未満
35	銅	1.0	mg/l	3年1回															
36	ナトリウム	200	mg/l	3年1回															
37	マンガン	0.05	mg/l	3年1回															
38	塩化物イオン	200	mg/l	月1回	5.2	3.8	3.7	4.0	4.0	3.9	4.5	4.4	4.8	5.3	5.0	5.6	5.6	3.7	4.5
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300	mg/l	月1回	27.8	21.0	22.1	22.6	23.1	23.9	27.9	30.9	30.0	30.9	25.0	26.7	30.9	21.0	26.0
40	蒸発残留物	500	mg/l	3年1回															
41	陰イオン界面活性剤	0.2	mg/l	3年1回															
42	ジェオスミン	0.00001	mg/l	3年1回															
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001	mg/l	3年1回															
44	非イオン界面活性剤	0.02	mg/l	3年1回															
45	フェノール類	0.005	mg/l	3年1回															
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3	mg/l	月1回	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3	0.3未満	0.3未満
47	pH値	5.8~8.6		月1回	7.66	7.59	7.69	7.79	7.63	7.82	7.85	7.68	7.67	7.71	7.57	7.52	7.85	7.52	7.68
48	味	異常でない		月1回	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でない		月1回	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5	度	月1回	0.8	0.5	0.5未満	2.8	0.5	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.6	0.5未満	2.8	0.5未満	0.5未満
51	濁度	2	度	月1回	0.1未満	0.1未満	0.1	0.1	0.1未満	0.1未満	0.1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.2	0.1未満	0.2	0.1未満	0.1未満
	残留塩素		mg/l		0.2	0.2	0.3	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.1	0.2
	検査項目				11項目	23項目	11項目	11項目	23項目	11項目	11項目	23項目	11項目	11項目	23項目	11項目		平均水温	16.3

※(残留塩素検査を含まない項目件数)