

令和6年度 庄西高区

採水地:五鹿原公民館

項目No	定期検査項目	基準値	単位	検査頻度	2024 4/2	2024 5/24	2024 6/4	2024 7/2	2024 8/6	2024 9/3	2024 10/8	2024 11/12	2024 12/3	2025 1/7	2025 2/4	2025 3/4
	気温		度		16.7	21.1	25.2	29.6	32.0	28.0	18.9	15.4	15.9	7.0	5.6	6.8
	水温		度		12.4	17.8	20.3	22.6	32.0	28.1	23.3	22.2	11.0	6.0	4.6	4.9
1	一般細菌	100	個/m	月1回	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	不検出			不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム	0.003	mg/l	3年1回												
4	水銀	0.0005	mg/l													
5	セレン	0.01	mg/l													
6	鉛	0.01	mg/l													
7	ヒ素	0.01	mg/l													
8	六価クロム	0.02	mg/l	年4回												
9	亜硝酸態窒素	0.04	mg/l	3年1回												
10	シアン	0.01	mg/l	年4回	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	mg/l													
12	フッ素	0.8	mg/l													
13	ホウ素	1.0	mg/l													
14	四塩化炭素	0.002	mg/l													
15	1,4-ジオキサン	0.05	mg/l	3年1回												
16	トリス(1,2-ジクロロエチレン)及びトリス(1,2-ジクロロエチレン)	0.04	mg/l													
17	ジクロロメタン	0.02	mg/l													
18	テトラクロロエチレン	0.01	mg/l													
19	トリクロロエチレン	0.01	mg/l													
20	ベンゼン	0.01	mg/l													
21	塩素酸	0.6	mg/l	年4回	0.05未満			0.06			0.16			0.05未満		
22	クロロ酢酸	0.02	mg/l		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		
23	クロロホルム	0.06	mg/l		0.0050			0.0173			0.0123			0.0029		
24	ジクロロ酢酸	0.03	mg/l		0.002			0.003			0.003			0.002未満		
25	ジブロモクロロメタン	0.1	mg/l		0.0008			0.0004			0.0012			0.0012		
26	臭素酸	0.01	mg/l		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		
27	総トリハロメタン	0.1	mg/l		0.009			0.021			0.018			0.006		
28	トリクロロ酢酸	0.03	mg/l		0.003			0.008			0.006			0.002		
29	ブロモジクロロメタン	0.03	mg/l		0.0027			0.0034			0.0048			0.0021		
30	ブロモホルム	0.09	mg/l		0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満			0.0002		
31	ホルムアルデヒド	0.08	mg/l		0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満		
32	亜鉛	1.0	mg/l	3年1回												
33	アルミニウム	0.2	mg/l													
34	鉄	0.3	mg/l	月1回	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満
35	銅	1.0	mg/l													
36	ナトリウム	200	mg/l	3年1回												
37	マンガン	0.05	mg/l													
38	塩化物イオン	200	mg/l	月1回	5.6	3.8	4.2	3.8	3.9	3.9	4.0	4.6	4.4	5.8	5.4	6.5
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300	mg/l		24.0	23.8	22.4	22.0	24.6	24.3	30.4	29.2	29.6	28.7	25.6	25.8
40	蒸発残留物	500	mg/l													
41	陰イオン界面活性剤	0.2	mg/l	3年1回												
42	ジェオスミン	0.00001	mg/l													
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001	mg/l													
44	非イオン界面活性剤	0.02	mg/l													
45	フェノール類	0.005	mg/l													
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3	mg/l	月1回	0.3未満	0.3未満	0.4	0.4000	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3
47	pH値	5.8~8.6			7.39	7.37	7.19	7.48	7.40	7.45	7.48	7.54	7.63	7.55	7.52	7.45
48	味	異常でない			異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でない			異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5	度		0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁度	2	度		0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
	残留塩素		mg/l		0.3	0.4	0.3	0.3	0.1	0.4	0.3	0.2	0.4	0.3	0.4	0.2
	検査項目				23項目	11項目	11項目	23項目	11項目	11項目	23項目	11項目	11項目	23項目	11項目	11項目

※(残留塩素検査を含まない項目件数)

令和6年度 庄西中区

採水地: 東野尻公民館

項目No	定期検査項目	基準値	単位	検査頻度	2024 4/2	2024 5/14	2024 6/4	2024 7/2	2024 8/6	2024 9/3	2024 10/8	2024 11/12	2024 12/3	2025 1/7	2025 2/4	2025 3/4
	気温		度		16.9	20.2	23.2	27.7	31.0	25.7	19.6	16.8	15.6	7.5	4.0	5.2
	水温		度		10.3	15.7	18.1	23.0	28.0	25.0	21.2	21.0	11.3	6.2	5.9	3.2
1	一般細菌	100	個/m	月1回	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	不検出		月1回	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム	0.003	mg/l	3年1回												
4	水銀	0.0005	mg/l	3年1回												
5	セレン	0.01	mg/l	3年1回												
6	鉛	0.01	mg/l	3年1回												
7	ヒ素	0.01	mg/l	3年1回												
8	六価クロム	0.02	mg/l	3年1回												
9	亜硝酸態窒素	0.04	mg/l	3年1回												
10	シアン	0.01	mg/l	3年1回		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	mg/l	3年1回												
12	フッ素	0.8	mg/l	3年1回												
13	ホウ素	1.0	mg/l	3年1回												
14	四塩化炭素	0.002	mg/l	3年1回												
15	1,4-ジオキサン	0.05	mg/l	3年1回												
16	トリス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04	mg/l	3年1回												
17	ジクロロメタン	0.02	mg/l	3年1回												
18	テトラクロロエチレン	0.01	mg/l	3年1回												
19	トリクロロエチレン	0.01	mg/l	3年1回												
20	ベンゼン	0.01	mg/l	3年1回												
21	塩素酸	0.6	mg/l	3年1回		0.05未満			0.06			0.05			0.05未満	
22	クロロ酢酸	0.02	mg/l	3年1回		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満	
23	クロロホルム	0.06	mg/l	3年1回		0.0056			0.0116			0.0086			0.0032	
24	ジクロロ酢酸	0.03	mg/l	3年1回		0.002			0.002未満			0.002未満			0.002未満	
25	ジブromクロロメタン	0.1	mg/l	3年1回		0.0007			0.0008			0.0008			0.0010	
26	臭素酸	0.01	mg/l	3年1回		0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満	
27	総トリハロメタン	0.1	mg/l	3年1回		0.009			0.016			0.013			0.006	
28	トリクロロ酢酸	0.03	mg/l	3年1回		0.004			0.006			0.006			0.002	
29	ブロモジクロロメタン	0.03	mg/l	3年1回		0.0027			0.0033			0.0032			0.0023	
30	ブロモホルム	0.09	mg/l	3年1回		0.0002未満			0.0002未満			0.0002			0.0002未満	
31	ホルムアルデヒド	0.08	mg/l	3年1回		0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満	
32	亜鉛	1.0	mg/l	3年1回												
33	アルミニウム	0.2	mg/l	3年1回												
34	鉄	0.3	mg/l	月1回	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満
35	銅	1.0	mg/l	月1回												
36	ナトリウム	200	mg/l	月1回												
37	マンガン	0.05	mg/l	月1回												
38	塩化物イオン	200	mg/l	月1回	5.8	3.8	4.1	3.8	3.8	3.8	4.0	4.4	4.2	5.6	5.3	6.4
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300	mg/l	月1回	24.5	24.2	23.1	22.4	25.9	25.2	31.7	30.0	30.3	30.5	27.2	26.9
40	蒸発残留物	500	mg/l	月1回												
41	陰イオン界面活性剤	0.2	mg/l	月1回												
42	ジェオスミン	0.00001	mg/l	月1回												
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001	mg/l	月1回												
44	非イオン界面活性剤	0.02	mg/l	月1回												
45	フェノール類	0.005	mg/l	月1回												
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3	mg/l	月1回	0.3未満	0.3未満	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3未満
47	pH値	5.8~8.6		月1回	7.36	7.33	7.16	7.46	7.34	7.38	7.43	7.42	7.49	7.43	7.42	7.39
48	味	異常でない		月1回	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でない		月1回	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5	度	月1回	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁度	2	度	月1回	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
	残留塩素		mg/l	月1回	0.4	0.3	0.4	0.4	0.2	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3
	検査項目				11項目	23項目	11項目	11項目	23項目	11項目	11項目	23項目	11項目	11項目	23項目	11項目

※(残留塩素検査を含まない項目件数)

令和6年度 庄西低区

採水地:高波公民館

項目 No	定期検査項目	基準値	単位	検査頻度	2024	2024	2024	2024	2024	2024	2024	2024	2024	2025	2025	2025	
					4/2	5/14	6/4	7/2	8/6	9/3	10/8	11/12	12/3	1/7	2/4	3/4	
	気温		度		13.7	18.9	21.8	25.1	28.0	26.9	20.8	19.2	17.6	14.4	8.1	7.7	5.5
	水温		度		10.1	17.6	19.7	25.3	26.0	28.4	28.4	19.2	17.6	14.4	8.1	7.7	5.5
1	一般細菌	100	個/m	月1回	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	不検出		月1回	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム	0.003	mg/l	3年1回			0.0003未満										
4	水銀	0.0005	mg/l	3年1回			0.00005未満										
5	セレン	0.01	mg/l	3年1回			0.001未満										
6	鉛	0.01	mg/l	3年1回			0.002										
7	ヒ素	0.01	mg/l	3年1回			0.001未満										
8	六価クロム	0.02	mg/l	年4回			0.002未満										
9	亜硝酸態窒素	0.04	mg/l	3年1回			0.004未満										
10	シアン	0.01	mg/l	年4回			0.001未満		0.001未満			0.001未満					0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	mg/l	3年1回			0.15										
12	フッ素	0.8	mg/l	3年1回			0.08										
13	ホウ素	1.0	mg/l	3年1回			0.1未満										
14	四塩化炭素	0.002	mg/l	3年1回			0.0002未満										
15	1,4-ジオキサン	0.05	mg/l	3年1回			0.005未満										
16	トリス-1,2-ジクロロエチレン及びトリス-1,2-ジクロロエチレン	0.04	mg/l	3年1回			0.001未満										
17	ジクロロメタン	0.02	mg/l	3年1回			0.001未満										
18	テトラクロロエチレン	0.01	mg/l	3年1回			0.001未満										
19	トリクロロエチレン	0.01	mg/l	3年1回			0.001未満										
20	ベンゼン	0.01	mg/l	3年1回			0.001未満										
21	塩素酸	0.6	mg/l	年4回			0.05		0.05未満			0.05未満		0.05未満			0.05未満
22	クロロ酢酸	0.02	mg/l	年4回			0.002未満		0.002未満			0.002未満		0.002未満			0.002未満
23	クロロホルム	0.06	mg/l	年4回			0.0105		0.0139			0.0059		0.0032			0.0032
24	ジクロロ酢酸	0.03	mg/l	年4回			0.002未満		0.002			0.002未満		0.002未満			0.002未満
25	ジブロモクロロメタン	0.1	mg/l	年4回			0.0007		0.0009			0.0008		0.0008			0.0008
26	臭素酸	0.01	mg/l	年4回			0.001未満		0.001未満			0.001未満		0.001未満			0.001未満
27	総トリハロメタン	0.1	mg/l	年4回			0.017		0.019			0.009		0.006			0.006
28	トリクロロ酢酸	0.03	mg/l	年4回			0.011		0.007			0.004		0.003			0.003
29	プロモジクロロメタン	0.03	mg/l	年4回			0.0005		0.0041			0.0027		0.0022			0.0022
30	プロモホルム	0.09	mg/l	年4回			0.0002未満		0.0002未満			0.0002未満		0.0002未満			0.0002未満
31	ホルムアルデヒド	0.08	mg/l	年4回			0.005未満		0.005未満			0.005未満		0.005未満			0.005未満
32	亜鉛	1.0	mg/l	3年1回			0.1未満		0.03			0.03		0.03			0.03
33	アルミニウム	0.2	mg/l	3年1回			0.03		0.03			0.03		0.03			0.03
34	鉄	0.3	mg/l	月1回	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.3	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満
35	銅	1.0	mg/l	月1回			0.1未満										
36	ナトリウム	200	mg/l	3年1回			3.7										
37	マンガン	0.05	mg/l	3年1回			0.005未満										
38	塩化物イオン	200	mg/l	月1回	5.8	3.8	4.2	3.9	4.0	3.9	3.9	4.4	4.3	5.5	5.4	6.2	
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300	mg/l	月1回	26.0	25.1	24.3	23.2	28.4	25.2	29.4	30.7	31.5	29.8	27.8	26.8	
40	蒸発残留物	500	mg/l	3年1回			46										
41	陰イオン界面活性剤	0.2	mg/l	3年1回			0.02未満										
42	ジェオスミン	0.00001	mg/l	3年1回			0.000001										
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001	mg/l	3年1回			0.000001未満										
44	非イオン界面活性剤	0.02	mg/l	3年1回			0.005未満										
45	フェノール類	0.005	mg/l	3年1回			0.0005未満										
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3	mg/l	月1回	0.3未満	0.3未満	0.3	0.3	0.3未満	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3未満
47	pH値	5.8~8.6		月1回	7.44	7.42	7.32	7.51	7.55	7.62	7.64	7.57	7.62	7.54	7.51	7.49	
48	味	異常でない		月1回	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でない		月1回	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5	度	月1回	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁度	2	度	月1回	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
	残留塩素		mg/l	月1回	0.4	0.4	0.4	0.3	0.1	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.4	
	検査項目				11項目	11項目	51項目	11項目	11項目	23項目	11項目	11項目	23項目	11項目	11項目	23項目	

※(残留塩素検査を含まない項目件数)

# 令和6年度 庄東地区

採水地: 安川配水場

項目 No	定期検査項目	基準値	単位	検査頻度	2024 7/2
	気温		度		26.9
	水温		度		12.2
1	一般細菌	100	個/m	月1回	0
2	大腸菌	不検出			不検出
3	カドミウム	0.003	mg/l	3年1回	
4	水銀	0.0005	mg/l		
5	セレン	0.01	mg/l		
6	鉛	0.01	mg/l		0.001未満
7	ヒ素	0.01	mg/l		
8	六価クロム	0.02	mg/l	年4回	
9	亜硝酸態窒素	0.04	mg/l	3年1回	
10	シアン	0.01	mg/l	年4回	0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	mg/l	3年1回	
12	フッ素	0.8	mg/l		
13	ホウ素	1.0	mg/l		
14	四塩化炭素	0.002	mg/l		
15	1, 4-ジオキサン	0.05	mg/l		
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04	mg/l		
17	ジクロロメタン	0.02	mg/l		
18	テトラクロロエチレン	0.01	mg/l		
19	トリクロロエチレン	0.01	mg/l		
20	ベンゼン	0.01	mg/l		
21	塩素酸	0.6	mg/l	年4回	0.05未満
22	クロロ酢酸	0.02	mg/l		0.002未満
23	クロロホルム	0.06	mg/l		0.0070
24	ジクロロ酢酸	0.03	mg/l		0.002
25	ジブロモクロロメタン	0.1	mg/l		0.0005
26	臭素酸	0.01	mg/l		0.001未満
27	総トリハロメタン	0.1	mg/l		0.010
28	トリクロロ酢酸	0.03	mg/l		0.004
29	ブロモジクロロメタン	0.03	mg/l		0.0019
30	ブロモホルム	0.09	mg/l		0.0002未満
31	ホルムアルデヒド	0.08	mg/l	0.005未満	
32	亜鉛	1.0	mg/l	3年1回	
33	アルミニウム	0.2	mg/l		
34	鉄	0.3	mg/l	月1回	0.03未満
35	銅	1.0	mg/l		
36	ナトリウム	200	mg/l	3年1回	
37	マンガン	0.05	mg/l		
38	塩化物イオン	200	mg/l	月1回	3.6
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300	mg/l		25.1
40	蒸発残留物	500	mg/l	3年1回	
41	陰イオン界面活性剤	0.2	mg/l		
42	ジェオスミン	0.00001	mg/l		
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001	mg/l		
44	非イオン界面活性剤	0.02	mg/l		
45	フェノール類	0.005	mg/l		
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3	mg/l	月1回	0.3未満
47	pH値	5.8~8.6			7.41
48	味	異常でない			異常なし
49	臭気	異常でない			異常なし
50	色度	5	度		0.5未満
51	濁度	2	度		0.1未満
	残留塩素		mg/l		0.4
	検査項目				24項目

※(残留塩素検査を含まない項目件数)

令和6年度 庄東高区

採水地:東別所公民館

項目No	定期検査項目	基準値	単位	検査頻度	2024 5/14	2024 8/6	2024 11/12	2025 2/4
	気温		度		20.6	30.0	19.8	1.7
	水温		度		15.7	28.0	20.3	3.8
1	一般細菌	100	個/m	月1回	0	0	0	0
2	大腸菌	不検出			不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム	0.003	mg/l	3年1回				
4	水銀	0.0005	mg/l					
5	セレン	0.01	mg/l					
6	鉛	0.01	mg/l					
7	ヒ素	0.01	mg/l					
8	六価クロム	0.02	mg/l					
9	亜硝酸態窒素	0.04	mg/l					
10	シアン	0.01	mg/l	年4回	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	mg/l	3年1回				
12	フッ素	0.8	mg/l					
13	ホウ素	1.0	mg/l					
14	四塩化炭素	0.002	mg/l					
15	1,4-ジオキサン	0.05	mg/l					
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04	mg/l					
17	ジクロロメタン	0.02	mg/l					
18	テトラクロロエチレン	0.01	mg/l					
19	トリクロロエチレン	0.01	mg/l					
20	ベンゼン	0.01	mg/l					
21	塩素酸	0.6	mg/l	年4回	0.05	0.08	0.06	0.05未満
22	クロロ酢酸	0.02	mg/l		0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
23	クロロホルム	0.06	mg/l		0.0038	0.0082	0.0052	0.0024
24	ジクロロ酢酸	0.03	mg/l		0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
25	ジブロモクロロメタン	0.1	mg/l		0.0010	0.0015	0.0012	0.0011
26	臭素酸	0.01	mg/l		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
27	総トリハロメタン	0.1	mg/l		0.007	0.013	0.009	0.005
28	トリクロロ酢酸	0.03	mg/l		0.003	0.004	0.003	0.002未満
29	ブロモジクロロメタン	0.03	mg/l		0.0021	0.0034	0.0025	0.0019
30	ブロモホルム	0.09	mg/l		0.0002未満	0.0002	0.0002	0.0002未満
31	ホルムアルデヒド	0.08	mg/l	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	
32	亜鉛	1.0	mg/l	3年1回				
33	アルミニウム	0.2	mg/l	年1回				
34	鉄	0.3	mg/l	月1回	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満
35	銅	1.0	mg/l	3年1回				
36	ナトリウム	200	mg/l					
37	マンガン	0.05	mg/l					
38	塩化物イオン	200	mg/l	月1回	3.7	3.9	4.0	5.0
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300	mg/l		26.1	28.1	30.4	28.7
40	蒸発残留物	500	mg/l	3年1回				
41	陰イオン界面活性剤	0.2	mg/l					
42	ジェオスミン	0.00001	mg/l					
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001	mg/l					
44	非イオン界面活性剤	0.02	mg/l					
45	フェノール類	0.005	mg/l					
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3	mg/l	月1回	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
47	pH値	5.8~8.6			7.46	7.55	7.50	7.48
48	味	異常でない			異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でない			異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5	度		0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁度	2	度		0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
	残留塩素		mg/l		0.3	0.3	0.3	0.2
	検査項目				23項目	23項目	23項目	23項目

※(残留塩素検査を含まない項目件数)

令和6年度 庄東中区

採水地:梅檀野公民館

項目 No	定期検査項目	基準値	単位	検査頻度	2024	2024	2024	2024	2024	2024	2024	2024	2024	2025	2025	2025
					4/2	5/14	6/4	7/2	8/20	9/3	10/8	11/12	12/3	1/7	2/4	3/4
	気温		度		14.5	19.8	22.5	24.9	26.0	27.2	19.9	18.9	15.0	7.0	6.7	7.2
	水温		度		9.0	16.8	19.1	22.0	26.1	25.1	22.1	21.8	13.2	8.9	7.2	3.7
1	一般細菌	100	個/m	月1回	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	不検出		月1回	不検出	不検出	不検出									
3	カドミウム	0.003	mg/l	3年1回												
4	水銀	0.0005	mg/l	3年1回												
5	セレン	0.01	mg/l	3年1回												
6	鉛	0.01	mg/l	3年1回												
7	ヒ素	0.01	mg/l	3年1回												
8	六価クロム	0.02	mg/l	年4回												
9	亜硝酸態窒素	0.04	mg/l	年4回												
10	シアン	0.01	mg/l	年4回	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	mg/l	年4回												
12	フッ素	0.8	mg/l	3年1回												
13	ホウ素	1.0	mg/l	3年1回												
14	四塩化炭素	0.002	mg/l	3年1回												
15	1,4-ジオキサン	0.05	mg/l	3年1回												
16	トリス(1,2-ジクロロエチレン)及びトリス(1,2-ジクロロエチレン)	0.04	mg/l	3年1回												
17	ジクロロメタン	0.02	mg/l	3年1回												
18	テトラクロロエチレン	0.01	mg/l	3年1回												
19	トリクロロエチレン	0.01	mg/l	3年1回												
20	ベンゼン	0.01	mg/l	3年1回												
21	塩素酸	0.6	mg/l	年4回	0.05未満			0.05未満			0.07			0.05未満		
22	クロロ酢酸	0.02	mg/l	年4回	0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		
23	クロロホルム	0.06	mg/l	年4回	0.0024			0.0070			0.0053			0.0021		
24	ジクロロ酢酸	0.03	mg/l	年4回	0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		
25	ジブロモクロロメタン	0.1	mg/l	年4回	0.0010			0.0009			0.0013			0.0010		
26	臭素酸	0.01	mg/l	年4回	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		
27	総トリハロメタン	0.1	mg/l	年4回	0.005			0.010			0.010			0.005		
28	トリクロロ酢酸	0.03	mg/l	年4回	0.002			0.004			0.003			0.002		
29	プロモジクロロメタン	0.03	mg/l	年4回	0.0019			0.0023			0.0029			0.0017		
30	プロモホルム	0.09	mg/l	年4回	0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満		
31	ホルムアルデヒド	0.08	mg/l	年4回	0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満		
32	亜鉛	1.0	mg/l	3年1回												
33	アルミニウム	0.2	mg/l	3年1回												
34	鉄	0.3	mg/l	月1回	0.03未満	0.03未満	0.03未満									
35	銅	1.0	mg/l	月1回												
36	ナトリウム	200	mg/l	3年1回												
37	マンガン	0.05	mg/l	3年1回												
38	塩化物イオン	200	mg/l	月1回	5.1	3.8	3.9	3.6	3.8	3.7	4.4	4	4.0	4.9	4.9	4.7
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300	mg/l	月1回	27.0	27.5	25.9	26.1	27.1	27.1	29.2	30.5	30.9	30.0	28.8	28.2
40	蒸発残留物	500	mg/l	3年1回												
41	陰イオン界面活性剤	0.2	mg/l	3年1回												
42	ジェオスミン	0.00001	mg/l	3年1回												
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001	mg/l	3年1回												
44	非イオン界面活性剤	0.02	mg/l	3年1回												
45	フェノール類	0.005	mg/l	3年1回												
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3	mg/l	月1回	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
47	pH値	5.8~8.6		月1回	7.44	7.82	7.26	7.52	7.46	7.51	7.54	7.48	7.56	7.49	7.49	7.49
48	味	異常でない		月1回	異常なし	異常なし	異常なし									
49	臭気	異常でない		月1回	異常なし	異常なし	異常なし									
50	色度	5	度	月1回	0.5未満	0.5未満	0.5未満									
51	濁度	2	度	月1回	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.2	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
	残留塩素		mg/l	月1回	0.4	0.3	0.3	0.4	0.3	0.4	0.2	0.2	0.3	0.3	0.4	0.4
	検査項目				23項目	11項目	11項目									

※(残留塩素検査を含まない項目件数)

令和6年度 庄東低区

採水地: 東般若公民館

項目 No	定期検査項目	基準値	単位	検査頻度	2024 6/4	2024 9/3	2024 12/3	2025 3/4
	気温		度		22.9	26.5	15.7	6.9
	水温		度		20.0	28.6	12.8	4.0
1	一般細菌	100	個/m	月1回	0	0	0	0
2	大腸菌	不検出			不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム	0.003	mg/l	3年1回				
4	水銀	0.0005	mg/l					
5	セレン	0.01	mg/l					
6	鉛	0.01	mg/l	年4回	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
7	ヒ素	0.01	mg/l	3年1回				
8	六価クロム	0.02	mg/l	年4回				
9	亜硝酸態窒素	0.04	mg/l	3年1回				
10	シアン	0.01	mg/l	年4回	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	mg/l	3年1回				
12	フッ素	0.8	mg/l					
13	ホウ素	1.0	mg/l					
14	四塩化炭素	0.002	mg/l					
15	1, 4-ジオキサン	0.05	mg/l					
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04	mg/l					
17	ジクロロメタン	0.02	mg/l					
18	テトラクロロエチレン	0.01	mg/l					
19	トリクロロエチレン	0.01	mg/l					
20	ベンゼン	0.01	mg/l					
21	塩素酸	0.6	mg/l	年4回	0.05未満	0.08	0.06	0.05未満
22	クロロ酢酸	0.02	mg/l		0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
23	クロロホルム	0.06	mg/l		0.0066	0.0059	0.0029	0.0007
24	ジクロロ酢酸	0.03	mg/l		0.002	0.002未満	0.002未満	0.002未満
25	ジブロモクロロメタン	0.1	mg/l		0.0007	0.0009	0.0007	0.0004
26	臭素酸	0.01	mg/l		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
27	総トリハロメタン	0.1	mg/l		0.010	0.009	0.005	0.002
28	トリクロロ酢酸	0.03	mg/l		0.005	0.003	0.002	0.002未満
29	ブロモジクロロメタン	0.03	mg/l		0.0023	0.0022	0.0017	0.0005
30	ブロモホルム	0.09	mg/l		0.0002未満	0.0002	0.0002未満	0.0002未満
31	ホルムアルデヒド	0.08	mg/l	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	
32	亜鉛	1.0	mg/l	3年1回				
33	アルミニウム	0.2	mg/l					
34	鉄	0.3	mg/l	月1回	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満
35	銅	1.0	mg/l	3年1回				
36	ナトリウム	200	mg/l					
37	マンガン	0.05	mg/l					
38	塩化物イオン	200	mg/l	月1回	4.0	3.6	3.9	4.6
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300	mg/l		25.1	26.5	30.4	28.6
40	蒸発残留物	500	mg/l	3年1回				
41	陰イオン界面活性剤	0.2	mg/l					
42	ジェオスミン	0.00001	mg/l					
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001	mg/l					
44	非イオン界面活性剤	0.02	mg/l					
45	フェノール類	0.005	mg/l					
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3	mg/l	月1回	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
47	pH値	5.8~8.6			7.15	7.38	7.44	7.40
48	味	異常でない			異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でない			異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5	度		0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁度	2	度		0.1	0.1未満	0.1未満	0.1未満
	残留塩素		mg/l		0.4	0.2	0.4	0.2
	検査項目				24項目	24項目	24項目	24項目

※(残留塩素検査を含まない項目件数)

23+Pb

23+Pb

23+Pb

23+Pb

令和6年度 庄東芹谷水系

採水地:市谷健康増進広場

項目 No	定期検査項目	基準値	単位	検査頻度	2024	2024	2024	2024	2024	2024	2024	2024	2024	2025	2025	2025	
					4/2	5/14	6/4	7/2	8/6	9/3	10/8	11/12	12/3	1/7	2/4	3/4	
	気温		度		15.5	18.5	22.4	26.5	28.0	26.7	18.8	17.9	12.4	5.7	1.2	7.8	
	水温		度		9.0	15.0	17.0	22.0	26.0	25.3	18.6	18.1	12.7	8.1	6.7	3.0	
1	一般細菌	100	個/m	月1回	0	0	0	0	26	0	0	0	0	0	0	0	
2	大腸菌	不検出		月1回	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	
3	カドミウム	0.003	mg/l	3年1回													
4	水銀	0.0005	mg/l	3年1回													
5	セレン	0.01	mg/l	3年1回													
6	鉛	0.01	mg/l	3年1回													
7	ヒ素	0.01	mg/l	3年1回													
8	六価クロム	0.02	mg/l	年4回													
9	亜硝酸態窒素	0.04	mg/l	3年1回													
10	シアン	0.01	mg/l	年4回			0.001未満		0.001未満		0.001未満		0.001未満			0.001未満	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	mg/l	3年1回													
12	フッ素	0.8	mg/l	3年1回													
13	ホウ素	1.0	mg/l	3年1回													
14	四塩化炭素	0.002	mg/l	3年1回													
15	1,4-ジオキサン	0.05	mg/l	3年1回													
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04	mg/l	3年1回													
17	ジクロロメタン	0.02	mg/l	3年1回													
18	テトラクロロエチレン	0.01	mg/l	3年1回													
19	トリクロロエチレン	0.01	mg/l	3年1回													
20	ベンゼン	0.01	mg/l	3年1回													
21	塩素酸	0.6	mg/l	年4回			0.05未満		0.07		0.05					0.05未満	
22	クロロ酢酸	0.02	mg/l	年4回			0.002未満		0.002未満		0.002未満		0.002未満			0.002未満	
23	クロロホルム	0.06	mg/l	年4回			0.0049		0.0090		0.0046					0.0010	
24	ジクロロ酢酸	0.03	mg/l	年4回			0.002		0.002未満		0.002未満		0.002未満			0.002未満	
25	ジブロモクロロメタン	0.1	mg/l	年4回			0.0013		0.0019		0.0012					0.0007	
26	臭素酸	0.01	mg/l	年4回			0.001未満		0.001未満		0.001未満		0.001未満			0.001未満	
27	総トリハロメタン	0.1	mg/l	年4回			0.009		0.015		0.009					0.003	
28	トリクロロ酢酸	0.03	mg/l	年4回			0.008		0.004		0.003					0.002未満	
29	ブロモジクロロメタン	0.03	mg/l	年4回			0.0024		0.0038		0.0026					0.0008	
30	ブロモホルム	0.09	mg/l	年4回			0.0002		0.0003		0.0002未満		0.0002未満			0.0002	
31	ホルムアルデヒド	0.08	mg/l	年4回			0.005未満		0.005未満		0.005未満		0.005未満			0.005未満	
32	亜鉛	1.0	mg/l	3年1回													
33	アルミニウム	0.2	mg/l	3年1回													
34	鉄	0.3	mg/l	月1回	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満
35	銅	1.0	mg/l	月1回													
36	ナトリウム	200	mg/l	3年1回													
37	マンガン	0.05	mg/l	3年1回													
38	塩化物イオン	200	mg/l	月1回	5.1	3.8	4.0	3.8	4.0	3.7	4.3	4.0	4.1	5.0	5.0	4.7	
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300	mg/l	月1回	27.5	27.5	28.1	28.1	30.4	30.0	28.7	32.4	33.2	30.9	30.2	30.0	
40	蒸発残留物	500	mg/l	月1回													
41	陰イオン界面活性剤	0.2	mg/l	3年1回													
42	ジェオスミン	0.00001	mg/l	3年1回													
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001	mg/l	3年1回													
44	非イオン界面活性剤	0.02	mg/l	3年1回													
45	フェノール類	0.005	mg/l	3年1回													
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3	mg/l	月1回	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	
47	pH値	5.8~8.6		月1回	7.1	7.83	7.90	8.06	8.12	8.25	8.13	7.94	7.95	7.73	7.71	7.66	
48	味	異常でない		月1回	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
49	臭気	異常でない		月1回	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
50	色度	5	度	月1回	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	
51	濁度	2	度	月1回	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	
	残留塩素		mg/l	月1回	0.3	0.3	0.4	0.4	0.2	0.3	0.3	0.4	0.3	0.2	0.3	0.2	
	検査項目				11項目	11項目	23項目	11項目	11項目	23項目	11項目	11項目	23項目	11項目	11項目	23項目	

※(残留塩素検査を含まない項目件数)

令和6年度 庄東井栗谷水系

採水地: 梅檀山体育館

項目 No	定期検査項目	基準値	単位	検査頻度	2024 5/14	2024 8/6	2024 11/12	2025 2/4
	気温		度		18.7	29.0	18.4	3.7
	水温		度		14.2	27.0	17.8	4.0
1	一般細菌	100	個/m	月1回	0	3	0	0
2	大腸菌	不検出			不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム	0.003	mg/l	3年1回				
4	水銀	0.0005	mg/l					
5	セレン	0.01	mg/l					
6	鉛	0.01	mg/l					
7	ヒ素	0.01	mg/l					
8	六価クロム	0.02	mg/l					
9	亜硝酸態窒素	0.04	mg/l					
10	シアン	0.01	mg/l	年4回	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	mg/l	3年1回				
12	フッ素	0.8	mg/l					
13	ホウ素	1.0	mg/l					
14	四塩化炭素	0.002	mg/l					
15	1, 4-ジオキサン	0.05	mg/l					
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04	mg/l					
17	ジクロロメタン	0.02	mg/l					
18	テトラクロロエチレン	0.01	mg/l					
19	トリクロロエチレン	0.01	mg/l					
20	ベンゼン	0.01	mg/l					
21	塩素酸	0.6	mg/l	年4回	0.06	0.08	0.09	0.06
22	クロロ酢酸	0.02	mg/l		0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
23	クロロホルム	0.06	mg/l		0.0030	0.0080	0.0047	0.0025
24	ジクロロ酢酸	0.03	mg/l		0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
25	ジブロモクロロメタン	0.1	mg/l		0.0009	0.0014	0.0012	0.0012
26	臭素酸	0.01	mg/l		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
27	総トリハロメタン	0.1	mg/l		0.006	0.013	0.009	0.006
28	トリクロロ酢酸	0.03	mg/l		0.002	0.004	0.003	0.002未満
29	ブロモジクロロメタン	0.03	mg/l		0.0018	0.0033	0.0024	0.0020
30	ブロモホルム	0.09	mg/l		0.0002未満	0.0002	0.0002	0.0002未満
31	ホルムアルデヒド	0.08	mg/l	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	
32	亜鉛	1.0	mg/l	3年1回				
33	アルミニウム	0.2	mg/l	年1回				
34	鉄	0.3	mg/l	月1回	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.04
35	銅	1.0	mg/l	3年1回				
36	ナトリウム	200	mg/l					
37	マンガン	0.05	mg/l					
38	塩化物イオン	200	mg/l	月1回	3.7	3.9	4.1	5.1
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300	mg/l		26.2	28.1	30.7	29.0
40	蒸発残留物	500	mg/l	3年1回				
41	陰イオン界面活性剤	0.2	mg/l					
42	ジェオスミン	0.00001	mg/l					
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001	mg/l					
44	非イオン界面活性剤	0.02	mg/l					
45	フェノール類	0.005	mg/l					
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3	mg/l	月1回	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
47	pH値	5.8~8.6			7.49	7.62	7.60	7.55
48	味	異常でない			異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でない			異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5	度		0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁度	2	度		0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
	残留塩素		mg/l		0.4	0.3	0.2	0.4
	検査項目				23項目	23項目	23項目	23項目

※(残留塩素検査を含まない項目件数)

令和6年度 庄東井栗谷高区

採水地:原野地内 民家

項目No	定期検査項目	基準値	単位	検査頻度	2024	2024	2024	2024	2024	2024	2024	2024	2024	2025	2025	2025
					4/2	5/14	6/4	7/2	8/6	9/3	10/8	11/12	12/3	1/7	2/4	3/4
	気温		度		13.6	18.8	22.5	24.8	29.0	24.8	22.7	20.1	11.9	5.4	6.1	8.8
	水温		度		11.3	12.9	16.9	23.1	24.0	24.0	20.8	18.7	10.4	6.2	4.5	3.1
1	一般細菌	100	個/ml	月1回	0	0	0	0	22	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	不検出			不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム	0.003	mg/l	3年1回							0.0003未満					
4	水銀	0.0005	mg/l								0.0005未満					
5	セレン	0.01	mg/l								0.001未満					
6	鉛	0.01	mg/l								0.001					
7	ヒ素	0.01	mg/l								0.001未満					
8	六価クロム	0.02	mg/l	年4回							0.002未満					
9	亜硝酸態窒素	0.04	mg/l	3年1回							0.004未満					
10	シアン	0.01	mg/l	年4回	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	mg/l								0.18					
12	フッ素	0.8	mg/l								0.11					
13	ホウ素	1.0	mg/l								0.1未満					
14	四塩化炭素	0.002	mg/l								0.0002未満					
15	1,4-ジオキサン	0.05	mg/l								0.005未満					
16	ビス-1,2-ジクロロエチレン及びトリス-1,2-ジクロロエチレン	0.04	mg/l	3年1回							0.001未満					
17	ジクロロメタン	0.02	mg/l								0.001未満					
18	テトラクロロエチレン	0.01	mg/l								0.001未満					
19	トリクロロエチレン	0.01	mg/l								0.001未満					
20	ベンゼン	0.01	mg/l								0.001未満					
21	塩素酸	0.6	mg/l		0.05未満			0.08			0.07			0.05未満		
22	クロロ酢酸	0.02	mg/l		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		
23	クロロホルム	0.06	mg/l		0.0028			0.0080			0.0066			0.0030		
24	ジクロロ酢酸	0.03	mg/l		0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満		
25	ジブロモクロロメタン	0.1	mg/l		0.0015			0.0019			0.0019			0.0014		
26	臭素酸	0.01	mg/l	年4回	0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満		
27	総トリハロメタン	0.1	mg/l		0.007			0.014			0.012			0.007		
28	トリクロロ酢酸	0.03	mg/l		0.002			0.003			0.003			0.002		
29	ブロモジクロロメタン	0.03	mg/l		0.0024			0.0038			0.0037			0.0023		
30	ブロモホルム	0.09	mg/l		0.0002			0.0002			0.0002			0.0002		
31	ホルムアルデヒド	0.08	mg/l		0.005未満			0.005未満			0.005未満			0.005未満		
32	亜鉛	1.0	mg/l	3年1回							0.1未満					
33	アルミニウム	0.2	mg/l								0.06					
34	鉄	0.3	mg/l	月1回	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満
35	銅	1.0	mg/l								0.1未満					
36	ナトリウム	200	mg/l	3年1回							4.3					
37	マンガン	0.05	mg/l								0.005未満					
38	塩化物イオン	200	mg/l	月1回	5.0	3.6	4.0	3.9	3.9	3.8	4.4	4.0	4.2	5.0	5.0	5.2
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300	mg/l		28.0	27.5	27.5	27.9	28.9	28.7	28.2	31.9	33.1	30.8	29.8	29.6
40	蒸発残留物	500	mg/l								52					
41	陰イオン界面活性剤	0.2	mg/l								0.02未満					
42	ジェオスミン	0.00001	mg/l	3年1回							0.000001未満					
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001	mg/l								0.000001未満					
44	非イオン界面活性剤	0.02	mg/l								0.005未満					
45	フェノール類	0.005	mg/l								0.0005未満					
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3	mg/l	月1回	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
47	pH値	5.8~8.6			7.70	7.68	7.73	8.05	7.84	7.89	7.80	7.87	7.96	7.72	7.66	7.62
48	味	異常でない			異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でない			異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5	度		0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁度	2	度		0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
	残留塩素		mg/l		0.3	0.4	0.3	0.3	0.2	0.2	0.3	0.3	0.2	0.2	0.3	0.3
	検査項目				23項目	11項目	11項目	23項目	11項目	11項目	51項目	11項目	11項目	23項目	11項目	11項目

※(残留塩素検査を含まない項目件数)

# 令和6年度 庄東夢の平水系

採水地: 夢の平コスモス荘

項目No	定期検査項目	基準値	単位	検査頻度	2024 4/2	2024 7/2	2024 10/8	2025 1/7	
	気温		度		14.4	28.8	20.4	3.8	
	水温		度		7.7	21.2	18.8	4.9	
1	一般細菌	100	個/m	月1回	0	0	0	0	
2	大腸菌	不検出			不検出	不検出	不検出	不検出	
3	カドミウム	0.003	mg/l	3年1回					
4	水銀	0.0005	mg/l						
5	セレン	0.01	mg/l						
6	鉛	0.01	mg/l						
7	ヒ素	0.01	mg/l						
8	六価クロム	0.02	mg/l		年4回				
9	亜硝酸態窒素	0.04	mg/l		3年1回				
10	シアン	0.01	mg/l	年4回	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	mg/l	3年1回					
12	フッ素	0.8	mg/l						
13	ホウ素	1.0	mg/l						
14	四塩化炭素	0.002	mg/l						
15	1,4-ジオキサン	0.05	mg/l						
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04	mg/l						
17	ジクロロメタン	0.02	mg/l						
18	テトラクロロエチレン	0.01	mg/l						
19	トリクロロエチレン	0.01	mg/l						
20	ベンゼン	0.01	mg/l						
21	塩素酸	0.6	mg/l		年4回	0.05未満	0.09	0.07	0.05未満
22	クロロ酢酸	0.02	mg/l			0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
23	クロロホルム	0.06	mg/l			0.0039	0.0087	0.0073	0.0019
24	ジクロロ酢酸	0.03	mg/l			0.002	0.002	0.002未満	0.002未満
25	ジブロモクロロメタン	0.1	mg/l	0.0020		0.0020	0.0020	0.0015	
26	臭素酸	0.01	mg/l	0.001未満		0.001未満	0.001未満	0.001未満	
27	総トリハロメタン	0.1	mg/l	0.009		0.015	0.014	0.005	
28	トリクロロ酢酸	0.03	mg/l	0.002		0.004	0.004	0.002未満	
29	ブロモジクロロメタン	0.03	mg/l	0.0030		0.0038	0.0040	0.0017	
30	ブロモホルム	0.09	mg/l	0.0002		0.0002	0.0002	0.0003	
31	ホルムアルデヒド	0.08	mg/l	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満		
32	亜鉛	1.0	mg/l	3年1回					
33	アルミニウム	0.2	mg/l	年1回					
34	鉄	0.3	mg/l	月1回	0.03未満	0.03	0.03未満	0.08	
35	銅	1.0	mg/l	3年1回					
36	ナトリウム	200	mg/l						
37	マンガン	0.05	mg/l						
38	塩化物イオン	200	mg/l	月1回	5.2	4.0	4.3	4.4	
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300	mg/l		30.5	33.1	28.0	34.0	
40	蒸発残留物	500	mg/l	3年1回					
41	陰イオン界面活性剤	0.2	mg/l						
42	ジェオスミン	0.00001	mg/l						
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001	mg/l						
44	非イオン界面活性剤	0.02	mg/l						
45	フェノール類	0.005	mg/l						
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3	mg/l	月1回	0.3	0.3未満	0.3未満	0.3未満	
47	pH値	5.8~8.6			8.42	8.32	8.52	8.41	
48	味	異常でない			異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
49	臭気	異常でない			異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
50	色度	5	度		0.5未満	0.5	0.5未満	1.5	
51	濁度	2	度		0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.2	
	残留塩素		mg/l		0.4	0.2	0.2	0.2	
	検査項目				23項目	23項目	23項目	23項目	

※(残留塩素検査を含まない項目件数)