

質問に対する回答

令和7年度砺波市新児童施設トータルデザイン及び内装等設計施工業務公募型プロポーザルに関して受け付けた質問に、下表に記載のとおり回答します。

対象資料・該当箇所	質問事項（原文どおり）	回答
仕様書「レイアウト図」 手洗い場及び排水口付近	洗濯機周辺の防水処理は、洗濯パンのみで問題ございませんでしょうか。また、手洗い場付近にも防水処理が必要でしょうか？	洗濯パンのみで問題ありません。また、手洗い場付近の防水処理は必要ありません。
仕様書「レイアウト図」 手洗い場及び排水口の間	手洗い場までの排水ルートに關しまして、床上げスペースの確保が必要となります。現状の計画では、高さが最大で300mm程度必要になる見込みですが、問題ございませんでしょうか。	床上げはやむを得ないものと考えておりますが、避難経路となる箇所であることから所管の消防署と調整のうえ、床上げの高さをなるべく低く抑えてください。
仕様書「レイアウト図」 手洗い場及び排水口付近	手洗い場の両面利用について、職員休憩スペース側の手洗いと図書室側から手洗いを間仕切りで遮る形にしても問題ございませんでしょうか。また職員側の手洗いにつきましては、洗濯機横への配置でも問題ございませんでしょうか。	いずれも問題ありません。
仕様書「レイアウト図」 出入口	仮囲いの設置については、工事費に含まれておりますでしょうか。	含まれています。
仕様書 5（2）エ 「子育て支援センター」	支援センターは土日も運営されていますか？	土曜日は運営します。日曜日は運営しませんが、子育て支援センターの部屋は開放します。
仕様書「レイアウト図」	敷地図面、またはC H（天井高）など空間寸法が把握できる資料をご提供いただけますか。	提供できます。ただし、C A Dデータはありません。
仕様書 5（2）ウ 「事務室・相談室」 （ア）（オ）	事務スタッフは何名を想定されていますか。P C設置数3台＝3名という理解でよろしいでしょうか。また、事務室・相談室で使用する机・椅子・書架の寸法をご教示いただけますか。	スタッフは5名程度です。また、事務室・相談室で使用する予定の机・椅子・書架の寸法は別表に記載のとおりです。

仕様書 5 (2) キ 「運動スペース」 (イ)	運動スペースのバスケットやドッジボールのコートについて、縮小版や簡易的な形をこちらで自由に想定して設計してよろしいでしょうか。	差し支えありません。
仕様書「レイアウト図」	避難通路上に可動式の遊具や設備を設置することは可能でしょうか。	可能です。
仕様書 5 (2) ケ 「職員休憩スペース」	職員休憩スペースに職員用ロッカーの設置は必要でしょうか。	必要ありません。本業務とは別に本市が設置します。
仕様書 5 (2) ケ 「職員休憩スペース」 (ウ) (エ)	設置予定の冷蔵庫と洗濯機の寸法をご教示いただけますか。	冷蔵庫: W480mm× D586mm×H1119mm (Panasonic製 NR-B149W) 洗濯機: W530mm× D520mm×H810mm (SHARP製ES-GE5A) 洗濯パン: W650mm× D640mm×H55mm
仕様書 5 (2) カ 「図書室・多目的室」 (イ)	出町児童センターの本棚の収容力(収容冊数)をご教示ください。	1,600冊程度です。(幅16cm・高さ23cm・厚さ1.7cmの本「学研まんが・ひみつシリーズ」でカウント)
仕様書 5 (2) ケ 「職員休憩スペース」 (ア) (イ)	調乳スペースがありますが、これは子供の保護者の利用は想定されますか? 子供のミルクを作る際に、保護者が調乳スペースを利用することを想定していますでしょうか。	保護者が調乳スペースを利用することは想定していません。
仕様書 5 (2) オ 「遊びの空間」 (エ)	図書室・多目的室との間に固定的な構造物を取り付けない理由を教えてください。一体で使うなどのイメージがあるのでしょうか。その場合、利用方法を教えてください。	遊びの空間と、図書室・多目的室との間の境界位置を、オープン後の利用状況に合わせて変更できるようにするためです。一体として使う考えは、現時点ではありません。
仕様書 5 (2) ケ 「職員休憩スペース」 (エ)	洗濯機は、既存の排水口近くに設置する必要があるのでしょうか。避難経路内となります。その他の手洗いなどと同様床コア抜きを行い排水をつなげる計画はできますでしょうか。	洗濯機は、既存の排水口の近くに設置する必要はなく、手洗い場・調乳スペース側に設置しても差し支えありません。また、床下に配管が可能な空間はなく、床コア抜きを行い排水をつなげることは、床下を斫(はつ)らない限り不可能です。

仕様書 ５（２）ケ 「職員休憩スペース」 （オ）	職員休憩スペースと図書室・多 目的室の双方から使えるように する理由を教えてください。空 間として繋げたいという計画で しょうか。その場合理由をお伺 いできると助かります。	双方の部屋に手洗い場が あればよく、空間として 繋げたい考えはありません。
--------------------------------	---	---

別表（事務室・相談室で使用する予定の机・椅子・書架の寸法）

No	物品名	寸法（mm）	数量	備考
1	事務用机	W1800× D600× H700	8 （事務室６、相談室２）	一般的な事務机ではな く長テーブルとする
2	事務用いす	W535× D525× H725～895	1 2 （事務室８、相談室４）	
3	フロアケース （書類・小物 収納棚）	W554× D336× H880	1	浅型１８段、２列
4	フロアケース （書類・小物 収納棚）	W831× D336× H880	1	深型９段、３列
5	ホワイトボー ド（月予定）	W1800× H900×	1	ホーロー、重量１８kg